

**Gesendet:** Dienstag, 07. November 2023 um 17:41 Uhr

**Von:** "Jacob Peitsch" <jacobpeitsch@web.de>

**An:** "Olaf Peitsch" <Olaf.Peitsch-GmbH@gmx.net>

**Betreff:** Bermerkung Außenanlage

Hallo Mutti,

1. Wurzelbehandlung bei beschädigten Wurzel.....meinen Sie die gefälten Bäume??? und wer sollte das kontrollieren
2. zusätzlicher Bodenabtrag bei unzureichender Tragfähigkeit....geht mit einem Geogitter billiger und einfacher
3. Beton 30/37 für die Waschplatte.....ist nötig aber Überwachungsklasse 2, einfach mal 1 Tag nach der Betonage die Probe Würfel zeigen lassen und den E-Schein ;) ....gibt garantiert einen Nachlass
4. Der Abscheider mit Zubehör im Allgemeinen wurde so geschrieben das nur ein Hersteller infrage kommt...warum? andere Lösungen sind günstiger, einfacher, und einer Hebeanlage bedarf es vermutlich auch nicht
5. Es fehlt die Generalinspektion des Abscheiders....hier kommt ein Nachtrag oder die Gemeinde wendet sich gleich an den TÜV
6. Kammerabbefahrung und Einmessen der Abflussrohre sind auf "Privatem Grund" nicht nötig
7. etliche Betonschächte für das Abwasser ....kann man sicher auch mit Uponalschächten lösen die sind günstiger
8. 400m<sup>3</sup> Erdbau für Gräben und Schächte....wollen die Ihren ganzen Unterbau wieder ausheben?
9. Pflanzen in den Außenanlagen.....da wird oft bei den Größen beschissen
10. Terrassendach war anders abgesprochen
11. Fertigstellungspflege im Ganzen.....wenn ich das ausschreibe sollte es auch gemacht werden!!! hat für die Gemeinde den Vorteil, dass solange keine Schlussrechnung geschrieben werden kann (ca. 10% der Auftragssumme als Einbehalt, entlastet den Haushalt etwas oder etwas weniger Kredit)