

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 3

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Hundisburg

Brandeinsätze

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Funktion	SOLL (Maximum aus Tabelle)	IST
Atemschutzgeräteträger	12	2
Maschinist	3	1
Atemschutzüberwachung	1	1
Gruppenführer	3	1
Zugführer	1	---
Weitere Einsatzkräfte	3	---
Gesamt	23	5

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Funktion	SOLL (Maximum aus Tabelle)	IST
Atemschutzgeräteträger	12	3
Maschinist	3	2
Atemschutzüberwachung	1	1
Gruppenführer	3	2
Zugführer	1	---
Weitere Einsatzkräfte	3	---
Gesamt	23	8

Technik:

Soll	Ist (Normausstattung der Fahrzeuge)	Differenz
12 umluftunabhängige Atemschutzgeräte	4 Atemschutzgeräte TSF-W	-8
12 Bewegungslosmelder zu Atemschutzgeräten	4 Bewegungslosmelder TSF-W	-8
6 Hohlstrahlrohre C	4 Hohlstrahlrohre TSF-W	-2
Atemschutzüberwachung für 6 vorgehende Trupps	AÜ für 3 Trupps TSF-W	-3
2 Lösch- bzw. Tanklöschfahrzeuge	1 TSF-W	-1
1 Überdruckbelüftungsgerät	Nicht vorhanden	-1

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 3

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Hundisburg

Soll	Ist (Normausstattung der Fahrzeuge)	Differenz
2 Wärmebildkameras zur Menschenrettung	Nicht vorhanden	-2

Technische Hilfeleistung

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Hundisburg
Maschinist	1	1 Hundisburg
Erstversorgung	1	1 Hundisburg
Absicherung Einsatzstelle	2	2 Hundisburg
Gerätebereitstellung	2	---
Erstzugang / Versorgungsöffnung	2	---
Gesamt	9	5 Hundisburg

Eintreffzeit 20 Minuten nach Alarmierung		
Zugführer	1	1 Haldensleben
Gruppenführer	1	1 Haldensleben
Maschinist	1	1 Haldensleben
Gerätebereitstellung	2	2 Haldensleben
Technische Rettung	2	2 Haldensleben
Gesamt	7	18 Haldensleben

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Hundisburg
Maschinist	1	1 Hundisburg
Erstversorgung	1	1 Hundisburg
Absicherung Einsatzstelle	2	2 Hundisburg
Gerätebereitstellung	2	2 Hundisburg
Erstzugang / Versorgungsöffnung	2	1 Hundisburg
Gesamt	9	8 Hundisburg

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 3

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Hundisburg

Eintreffzeit 20 Minuten nach Alarmierung		
Zugführer	1	1 Haldensleben
Gruppenführer	1	1 Haldensleben
Maschinist	1	1 Haldensleben
Gerätebereitstellung	2	2 Haldensleben
Technische Rettung	2	2 Haldensleben
Gesamt	7	18 Haldensleben

Technik:

Soll	Ist	Differenz
Handwerkzeug zur einfachen technischen Hilfeleistung	Feuerwehrwerkzeugkasten und Brechwerkzeug auf TSF-W	±0
Sanitäts- und Wiederbelebungsgesetze (min. Feuerwehr-Verbandkasten)	Feuerwehr-Verbandkasten auf TSF-W	±0
Beleuchtungs- und Signalgeräte	Beleuchtungssatz und Absicherungsmaterial auf TSF-W	±0

Nach Vorgaben der Arbeitshinweise ist innerhalb von 20 Minuten folgendes zusätzliches Material an der Einsatzstelle erforderlich:

Soll	Ist	Differenz
Pumpenaggregat für hydraulische Rettungsgeräte	1 Pumpenaggregat (HLF 20/16 Haldensleben) 1 Pumpenaggregat (HLF 20/16 Haldensleben)	+1
hydraulischer Spreizer min. SP60	SP 53 (HLF 20/16-Haldensleben) SP 49 (LF 20-Haldensleben) SP 60 (GW-L2 Haldensleben)	±0
hydraulisches Schneidgerät min. Schneidklasse H	S200-71 Schneidklasse H (HLF 20/16-Haldensleben) RSU 200-107 Schneidklasse I (LF 20-Haldensleben) S 90 (GW-L2 Haldensleben)	+2
Entweder 3 Rettungszyylinder Größe 1-3 oder 2 teleskopierbare Rettungszyylinder unterschiedlicher Größen	RZ1, RZ2, RZ3 (HLF 20/16-Haldensleben) RZ1, RZ2, RZ3 (LF 20-Haldensleben)	+3
Trennschleifmaschine (min. 230mm Scheibengröße)	1 Trennschleifmaschine (HLF 20/16-Haldensleben) 1 Trennschleifmaschine (LF 20-Haldensleben)	+1
Formteile und Unterbaumaterial	1 Satz Formteile (LF 20-Haldensleben)	±0

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 3

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Hundisburg

Gefahrstoffeinsätze

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Hundisburg
Maschinist	1	1 Hundisburg
Informationsgewinnung / Atemschutzüberwachung	1	1 Hundisburg
Menschenrettung / 2 AGT	2	2 Hundisburg
Sicherheitstrupp / 2 AGT	2	---
Dekontamination / 2 AGT	2	---
Gesamt	9	5 Hundisburg

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Hundisburg
Maschinist	1	1 Hundisburg
Informationsgewinnung / Atemschutzüberwachung	1	1 Hundisburg
Menschenrettung / 2 AGT	2	2 Hundisburg
Sicherheitstrupp / 2 AGT	2	1 Hundisburg
Dekontamination / 2 AGT	2	---
Gesamt	9	8 Hundisburg

Technik:

Grundausrüstung (innerhalb von 12 Minuten an der Einsatzstelle erforderlich):

Soll	Ist	Differenz
4 Pressluftatmer für Menschenrettung	4 Pressluftatmer TSF-W	±0
2 Masken mit Atemfilter ABEK2 P3	vorhanden	±0
C-Strahlrohr (besser D-Strahlrohr)	Auf jedem Löschfahrzeug vorhanden	√
Messgerät zur Warnung bei hoher Konzentration von Kohlenstoffmonoxid, empfohlene Warnschwellen: 30ppm, 60ppm	Nicht vorhanden	-1