

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 5

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Uthmöden

Brandeinsätze

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Funktion	SOLL (Maximum aus Tabelle)	IST
Atemschutzgeräteträger	12	3 Uthmöden 2 Satuelle
Maschinist	2	1 Uthmöden 1 Satuelle
Atemschutzüberwachung	1	1 Satuelle
Gruppenführer	2	1 Uthmöden 1 Satuelle
Zugführer	1	---
Weitere Einsatzkräfte	---	---
Gesamt	18	10

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Funktion	SOLL (Maximum aus Tabelle)	IST
Atemschutzgeräteträger	12	6 Uthmöden 2 Satuelle
Maschinist	2	1 Uthmöden 1 Satuelle
Atemschutzüberwachung	1	1 Satuelle
Gruppenführer	2	1 Uthmöden 1 Satuelle
Zugführer	1	1 Uthmöden
Weitere Einsatzkräfte	---	1 Satuelle 1 Uthmöden
Gesamt	18	16

Technik:

Soll	Ist (Normausstattung der Fahrzeuge)	Differenz
12 umluftunabhängige Atemschutzgeräte	6 Atemschutzgeräte LF 10/6 Uthmöden 4 Atemschutzgeräte TSF-W Satuelle	-2
12 Bewegungslosmelder zu Atemschutzgeräten	Nicht vorhanden	-12
6 Hohlstrahlrohre C	4 Hohlstrahlrohre C LF 10/6 Uthmöden 2 Hohlstrahlrohre C TSF-W Satuelle	±0

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 5

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Uthmöden

Soll	Ist (Normausstattung der Fahrzeuge)	Differenz
Atenschutzüberwachung für 6 vorgehende Trupps	AÜ für 3 Trupps LF 10/6 Uthmöden AÜ für 3 Trupps TSF-W Satuelle	±0
2 Lösch- bzw. Tanklöschfahrzeuge	1 LF 10/6 Uthmöden 1 TSF-W Satuelle	±0
1 Überdruckbelüftungsgeräte	1 Überdruckbelüftungsgerät LF 10/6 Uthmöden	±0
2 Wärmebildkameras zur Menschenrettung	Nicht vorhanden	-2

Technische Hilfeleistung

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Uthmöden
Maschinist	1	1 Uthmöden
Erstversorgung	1	1 Satuelle
Absicherung Einsatzstelle	2	2 Uthmöden
Gerätebereitstellung	2	2 Satuelle
Erstzugang / Versorgungsöffnung	2	2 Satuelle
Gesamt	9	4 Uthmöden 5 Satuelle

Eintreffzeit 20 Minuten nach Alarmierung		
Zugführer	1	1 Uthmöden (<i>Übertrag, da in 12 min nicht erforderlich</i>)
Gruppenführer	1	---
Maschinist	1	---
Gerätebereitstellung	2	---
Technische Rettung	2	---
Gesamt	7	1 Uthmöden (<i>Übertrag, da in 12 min nicht erforderlich</i>)

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 5

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Uthmöden

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Uthmöden
Maschinist	1	1 Uthmöden
Erstversorgung	1	1 Uthmöden
Absicherung Einsatzstelle	2	2 Uthmöden
Gerätebereitstellung	2	1 Uthmöden 1 Satuelle
Erstzugang / Versorgungsöffnung	2	2 Uthmöden
Gesamt		
	9	10 Uthmöden

Eintreffzeit 20 Minuten nach Alarmierung		
Zugführer	1	1 Uthmöden (<i>Übertrag, da in 12 min nicht erforderlich</i>)
Gruppenführer	1	1 Satuelle
Maschinist	1	1 Satuelle
Gerätebereitstellung	2	2 Satuelle
Technische Rettung	2	2 Satuelle
Gesamt		
	7	1 Uthmöden (<i>Übertrag, da in 12 min nicht erforderlich</i>) 6 Satuelle

Technik:

Soll	Ist	Differenz
Handwerkzeug zur einfachen technischen Hilfeleistung	Feuerwehrwerkzeugkasten und Brechwerkzeug auf LF 10/6	±0
Sanitäts- und Wiederbelebungsggeräte (min. Feuerwehr-Verbandkasten)	Feuerwehr-Verbandkasten auf LF 10/6	±0
Beleuchtungs- und Signalgeräte	Beleuchtungssatz und Absicherungsmaterial auf LF 10/6	±0

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 5

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Uthmöden

Nach Vorgaben der Arbeitshinweise ist innerhalb von 20 Minuten folgendes zusätzliches Material an der Einsatzstelle erforderlich:

Soll	Ist	Differenz
Pumpenaggregat für hydraulische Rettungsgeräte	1 Pumpenaggregat LF 10/6	+1
hydraulischer Spreizer min. SP60	1 Spreizer SP 3240 (entspr. SP 30) LF 10/6	-1
hydraulisches Schneidgerät min. Schneidklasse H	1 Schere CU 3020 GP (entspr. Schneidklasse E) LF 10/6	-1
Entweder 3 Rettungszyylinder Größe 1-3 oder 2 teleskopierbare Rettungszyylinder unterschiedlicher Größen	1 RZ LF 10/6	-2
Trennschleifmaschine (min. 230mm Scheibengröße)	1 Trennschleifmaschine LF 10/6	±0
Formteile und Unterbaumaterial	1 Satz Formteile LF 10/6	±0

Gefahrstoffeinsätze

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Uthmöden
Maschinist	1	1 Uthmöden
Informationsgewinnung / Atemschutzüberwachung	1	1 Uthmöden
Menschenrettung / 2 AGT	2	2 Uthmöden
Sicherheitstrupp / 2 AGT	2	1 Uthmöden 1 Satuelle
Dekontamination / 2 AGT	2	1 Satuelle
Gesamt	9	5 Uthmöden 5 Satuelle

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Uthmöden
Maschinist	1	1 Uthmöden
Informationsgewinnung / Atemschutzüberwachung	1	1 Uthmöden
Menschenrettung / 2 AGT	2	2 Uthmöden
Sicherheitstrupp / 2 AGT	2	2 Uthmöden
Dekontamination / 2 AGT	2	2 Uthmöden

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 5

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Uthmöden

Gesamt

9

10 Uthmöden

Technik:

Grundausrüstung (innerhalb von 12 Minuten an der Einsatzstelle erforderlich):

Soll	Ist	Differenz
4 Pressluftatmer für Menschenrettung	6 Pressluftatmer LF 10/6 Uthmöden 4 Pressluftatmer TSF-W Satuelle	+6
2 Masken mit Atemfilter ABEK2 P3	vorhanden	±0
C-Strahlrohr (besser D-Strahlrohr)	Auf jedem Löschfahrzeug vorhanden	√
Messgerät zur Warnung bei hoher Konzentration von Kohlenstoffmonoxid, empfohlene Warnschwellen: 30ppm, 60ppm	Nicht vorhanden	-1