Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 6

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Wedringen

Brandeinsätze

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Funktion	SOLL (Maximum aus Tabelle)	IST
Atenschutzgeräteträger	4	2 Wedringen 2 Groß Ammensleben
Maschinist	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben 1 Vahldorf
Gruppenführer	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Weitere Einsatzkräfte	3	5 Groß Ammensleben 2 Vahldorf
Gesamt	9	4 Wedringen 9 Groß Ammensleben 3 Vahldorf

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Funktion	SOLL (Maximum aus Tabelle)	IST
Atenschutzgeräteträger	4	2 Wedringen 2 Groß Ammensleben
Maschinist	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben 1 Vahldorf
Gruppenführer	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Weitere Einsatzkräfte	3	3 Wedringen 5 Groß Ammensleben 2 Vahldorf
Gesamt	9	7 Wedringen 9 Groß Ammensleben 3 Vahldorf

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 6

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Wedringen

Technik:

Soll	Ist (Normausstattung der Fahrzeuge)	Differenz
6 umluftunabhängige Atemschutzgeräte	4 Atemschutzgeräte TSF 4 Atemschutzgeräte (Groß Ammensleben)	+2
6 Bewegungslosmelder zu Atemschutzgeräten	Nicht vorhanden	-6
3 Hohlstrahlrohre C	1 Hohlstrahlrohre C TSF	-2
Atemschutzüberwachung für 3 vorgehende Trupps	AÜ für 3 Trupps TSF	±0
2 Lösch- bzw. Tanklöschfahrzeuge (davon min. 1 Löschgruppenfahrzeug)	1 TSF 1 HLF 20 (Groß Ammensleben)	±0
1 Überdruckbelüftungsgerät	Nicht vorhanden	-1
1 Wärmebildkamera zur Menschenrettung	Nicht vorhanden	-1

Technische Hilfeleistung

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Wedringen		
Zugführer	1	---
Gruppenführer	2	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Maschinist	2	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben 1 Vahldorf
Erstversorgung	1	1 Wedringen
Absicherung Einsatzstelle	2	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Gerätebereitstellung	2	2 Groß Ammensleben
Technische Rettung	4	4 Groß Ammensleben
Aufstellen Rettungsplattform	2	2 Vahldorf
Gesamt	16	4 Wedringen 9 Groß Ammensleben 3 Vahldorf

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 6

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Wedringen

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Wedringen		
Zugführer	1	---
Gruppenführer	2	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Maschinist	2	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben 1 Vahldorf
Erstversorgung	1	1 Wedringen
Absicherung Einsatzstelle	2	2 Wedringen
Gerätebereitstellung	2	2 Wedringen
Technische Rettung	4	4 Groß Ammensleben
Aufstellen Rettungsplattform	2	2 Groß Ammensleben
Gesamt	16	7 Wedringen 9 Groß Ammensleben 3 Vahldorf

Technik:

Soll	Ist	Differenz
2 Pumpenaggregate für hydraulische Rettungsgeräte	1 Pumpenaggregat (HLF 20/16) 1 Pumpenaggregat (LF 20)	±0
2 hydraulische Spreizer min. SP60	SP 53 (HLF 20/16) SP 49 (LF 20) SP 60 (GW-L2)	-1
2 hydraulische Schneidgeräte min. Schneidklasse H	S200-71 Schneidklasse H (HLF 20/16) RSU 200-107 Schneidklasse I (LF 20) S 90 (GW-L2)	+1
Entweder 6 Rettungszyylinder (2x Gr. 1; 2x Gr. 2, 2x Gr.3) oder 4 teleskopierbare Rettungszyylinder unterschiedlicher Größen (Kombination auch möglich)	RZ1, RZ2, RZ3 (HLF 20/16) RZ1, RZ2, RZ3 (LF 20)	±0
2 Trennschleifmaschinen (min. 230mm Scheibengröße)	1 Trennschleifmaschine (HLF 20/16) 1 Trennschleifmaschine (LF 20)	±0
Arbeitsplattform zur LKW-Rettung	Arbeitsplattform (LF 20)	±0
Rettungssäge	Nicht vorhanden	-1
1 Satz Hebekissen	1 Satz Hebekissen (HLF 20/16) 1 Satz Hebekissen (LF 20)	+1
div. Bau- und Kanalstreben	Nicht vorhanden	-1
Formteile und Unterbaumaterial	1 Satz Formteile HLF 20/16	±0
Bindegurt mit Ratsche, 2.5t	Nicht vorhanden	-1

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 6

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Wedringen

Soll	Ist	Differenz
Bauwerkzeuge (Bohrhammer, Akku-Schrauber, Säbelsäge)	HLF 20/16: Bohrhammer, Säbelsäge LF 20: Akkuschauber, Säbelsäge	±0

Gefahrstoffeinsätze

Tageszeit: Werktags zwischen 06:00 – 18:00 Uhr

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Maschinist	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Informationsgewinnung / Atemschutzüberwachung	1	1 Groß Ammensleben
Menschenrettung / 2 AGT	2	2 Wedringen
Sicherheitstrupp / 2 AGT	2	2 Groß Ammensleben
Dekontamination / 2 AGT	2	2 Groß Ammensleben
Gesamt	9	4 Wedringen 9 Groß Ammensleben

Tageszeit: Werktags zwischen 18:00 – 06:00 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag

Eintreffzeit 12 Minuten nach Alarmierung		
Gruppenführer	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben
Maschinist	1	1 Wedringen 1 Groß Ammensleben 1 Vahldorf
Informationsgewinnung / Atemschutzüberwachung	1	1 Wedringen
Menschenrettung / 2 AGT	2	2 Wedringen
Sicherheitstrupp / 2 AGT	2	2 Wedringen
Dekontamination / 2 AGT	2	2 Groß Ammensleben
Gesamt	9	7 Wedringen 9 Groß Ammensleben

Risikoanalyse Stadt Haldensleben – Anlage 6

Personal- und Technikbilanz Ortsfeuerwehr Wedringen

Technik:

Grundausrüstung (innerhalb von 12 Minuten an der Einsatzstelle erforderlich):

Soll	Ist	Differenz
4 Pressluftatmer für Menschenrettung	4 Pressluftatmer TSF Wedringen	±0
2 Masken mit Atemfilter ABEK2 P3	vorhanden	±0
C-Strahlrohr (besser D-Strahlrohr)	Auf jedem Löschfahrzeug vorhanden	√
Messgerät zur Warnung bei hoher Konzentration von Kohlenstoffmonoxid, empfohlene Warnschwellen: 30ppm, 60ppm	Nicht vorhanden	-1