

**Risikoanalyse
und
Brandschutzbedarf
der
Stadt Haldensleben**
Landkreis Börde

Anlage 11 - Gefahrstoffauflistung

Gefahrstoffverzeichnis

1	2	3	4				5			6	7												8	9	10		11			
Nummer	Produkt/ Bezeichnung	Aggregat-zustand	CAS-Nr.	Hersteller/ Importeur	Stand Sicherheits-datenblatt	letzte Prüfung Sicherheits-datenblatt	Lagerklasse	Maximale Lagereinheit	Lagerort	Verwendungszweck	Piktogramm												Signalwort	H-Sätze	P-Sätze	Gefahrgut-klassifizierung	WGK	Datum letzte Substitutions-prüfung	Ergebnis Substitutions-prüfung	Betriebs-anweisung
1	Acetylen	gasförmig	74-86-2	Linde AG	10.11.2017	28.12.2017	2 A	40 kg	Werkstatt	Schweißgas													Gefahr	H220, H230, H280	P202, P210, P377, P381, P403	UN 1001	-			ja/ Druckflaschen
2	Ad Blue nach ISO 22241-1	flüssig	57-12-6*	Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG	10.12.2015	28.12.2017	12	950 l	mobile Dieseltankstelle	Abgasreinigung												-	-	-	-	1			ja	
3	arecal Kühlschmierkonzentrat	flüssig	-	RECA NORM GmbH	01.08.2017	24.11.2017	2 B	20 l	Werkstatt	Schmierstoff												Achtung	H315, H319	P280	-	1			nein	
4	arecal NOVACLEAN	Aerosol	67-64-1*	RECA NORM GmbH	26.10.2017	24.11.2017	2 B	10 l	Werkstatt	Bremsenreiniger													Gefahr	H222, H229, H315, H319, H336, H411, H304	P210, P211, P251, P410+P412, P261, P271, P280, P273	UN 1950	2			nein
5	arecal OLEOCLAEAN	flüssig	-	RECA NORM GmbH	08.11.2017	28.12.2017	12	10 l	Werkstatt	Reinigung												Achtung	H319	P280	-	1			nein	
6	arecal THERMO 800	Aerosol	106-97-8*	RECA NORM GmbH	07.11.2017	24.11.2017	2 B	5 l	Werkstatt	Schmierstoff													Gefahr	H222, H229, H336, H412	P210, P211, P251, P410+P412, P261, P271, P273	UN 1950	2			nein
7	Argon	gasförmig	7440-37-1	Linde AG	12.05.2015	28.12.2017	2 A	40 kg	Werkstatt	Schweißgas												-	H280	P403	UN 1006	-			ja/ Druckflaschen	
8	aufbereitetes Biogas (Methan)	gasförmig	74-82-8	-			2 A		BGAA und Rohrleitungen zur Einspeisung	Einspeisung													Gefahr	H 220	P102, P210, P243, P403	UN 1971	-			nein
9	Automatik Getriebeöl Volvo 97342	flüssig	-	Volvo Construction Equipment AB	08.10.2015	28.12.2017	12	20 l	Werkstatt	Getriebeöl												-	-	-	-	3			ja	
10	AVIATICON EP 220	flüssig	-	Finke Mineralölwerk GmbH	30.03.2017	28.12.2017	10	20 l	Werkstatt	Getriebeöl												-	-	-	-	2			ja	
11	AVIATICON HLP-D 22	flüssig	-	Finke Mineralölwerk GmbH	02.06.2017	28.12.2017	10	20 l	Werkstatt	Hydrauliköl												-	-	-	-	1			ja	
12	AVIATICON HY 68	flüssig	-	Finke Mineralölwerk GmbH	01.06.2017	28.12.2017	10	20 l	Werkstatt	Hydrauliköl												-	H412	P273, P501	-	1			ja	
13	AVIATICON UNIQUE SL 5W-40	flüssig	-	Finke Mineralölwerk GmbH	31.01.2017	28.12.2017	10	20 l	Werkstatt	Motorenöl												Achtung	H319	P280, P305+P351+P338, P337+P313	-	2			ja	
14	Biogas	gasförmig	74-82-8*	-			2 A	20 l	Behälter und Rohrleitungen	Produktion und Aufbereitung													Achtung	H220, H330	P102, P210, P243, P403	UN 1971	-			02.12.2013
15	Bremsenreiniger	flüssig	-	Würth	12.09.2017	28.12.2017	3	20 l	Werkstatt	Reinigung													Gefahr	H225, H315, H336, H304, H411	P210, P233, P273, P280, P301+P310, P331	-	1			nein
16	CO2 1%; CHW 99%	gasförmig	74-82-8*	Linde AG	01.07.2015	28.12.2017	2A	50 kg	Malmberg	Prüfgas																				

Gefahrstoffverzeichnis

28	Hautpflege Lotion	flüssig	-	Würth	13.06.2017	28.12.2017	12	10 l	Betriebsgebäude	Handpflege									-	H412	P273	-	1			nein
29	Hautschutz Lotion	flüssig	-	Würth	15.11.2017	28.12.2017	12	10 l	Betriebsgebäude	Handpflege									-	-	-	-	1			nein
30	Hoyer Premium Pellets	fest	-	Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG	04.04.2014	28.12.2017		1000 kg	Werkstatt	Brennstoff Heizung									-	R10, R22, R 37, R43	S 22, S38		-			nein
31	Kupferpaste	pastös	7440-50-8*	RECA NORM GmbH	13.11.2017	24.11.2017	10	0,5 kg	Werkstatt	Schmierstoff							x		Achtung	H410	P273, P391, P501	UN 3082	2			nein
32	LEBOSOL Nutriplant 8-8-6	flüssig	-	LEBOSOL Dünger GmbH	04.10.2016	28.12.2017	12	950 l	Entschwefelung	Entschwefelung									-	-	-	-	1			nein
33	Mehrzweckfett EP-07	fest	-	Aviaticon	21.08.2015	28.12.2017	11	20 kg	Werkstatt	Schmierstoff									-	-	-	-	1			nein
34	Mehrzweckfett Finko x LZ-84	fest	-	Aviaticon	09.02.2017	28.12.2017	11	10 kg	Werkstatt	Schmierstoff						x			Achtung	H319	P280, P305+P351+P338	-	1			nein
35	MiaMethan Liquid Duplex	flüssig	6147-53-1*	Miavit GmbH	10.08.2016	28.12.2017	6.1 D	300 kg/a	Pumpenhaus	Spurenelemente für die Fermentation							x	x	-	H317, H334, H341, H350i, H360D, H372, H411	P260, P284, P280, P321, P405, P501	UN 3082	3			nein
36	NECA active sulfo pro	fest	7440-44-0	Necatec AG	01.08.2016	23.11.2017	11	keine, da Just-in-Time-Lieferung und Tausch	Aktivkohlefilter	Aktivkohle									-	-	-	-	-			nein
37	O2 1%, CH4 45%; Co2 54%	gasförmig	124-38-9*	Linde AG	12.07.2017	28.12.2017	2A	50 kg	Malmberg	Prüfgas		x		x					Gefahr	H220, H280	P210, P377, P381, P403	UN 1954				ja/ Druckflaschen
38	P&G Professional Anikal Kalkreiniger	flüssig	-	Procter & Gamble GmbH	19.11.2014	23.11.2017	12	1 l	Betriebsgebäude	Reinigung						x			Achtung	H315, H319	P102, P101, P305+P351+P338, P301+P352	-	1			nein
39	Paroil Extra	flüssig	-	Atlas Copco Airpower nv	01.04.2012	28.12.2017		40 l	Werkstatt	Dieselmotoröl									-	H431	-	-	-			ja
40	PH-Wert Regulierer plus	flüssig	-	WIGOL W. Stache GmbH	09.09.14	28.12.2017	8B	40 l	Werkstatt	Reinigung					x				Gefahr	H290, H341	P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340+P305+P351+P338, P310, P406, P501	UN 1824	1			nein
41	RECA arecal ultra	Aerosol	74-98-6*	RECA NORM GmbH	14.09.2094	24.11.2017	2 B	5 l	Werkstatt	Korrosionsschutz		x				x	x		Gefahr	H222, H229, H336, H372, H412	P210, P211, P251, P410+P412, P260, P271, P273, P501	UN 1950	1			nein
42	Sauerstoff	gasförmig	7782-44-7	Linde AG	13.10.2017	28.12.2017	2 A	40 kg	Malmberg	Prüfgas			x	x					Gefahr	H270, H280	P220, P244, P370+P376, P403	UN 1072	-			ja/ Druckflaschen
43	Scheibenklar plus	flüssig	-	Würth	09.10.2017	28.12.2017	3	30l	Werkstatt	Frostschutz- und Reinigung			x			x	x		Achtung	H226, H319, H273	P210, P233, P280, P303+P361+P353, P314, P337+P313	-	1			nein
44	Schwefelwasserstoff	gasförmig	7783-06-4	-			2 A	Bestandteil vom Biogas	Behälter und Rohrleitungen	Produktion und Abscheidung		x		x		x		x	Gefahr	H220, H280, H330, H400	P260, P210, P273, P304+P340+P315, P377, P381, P405, P403	UN 1053	2			nein
45	Stickstoff, verdichtet	gasförmig	7727-37-9	Linde AG	30.01.2017	28.12.2017	2 A	12x 50 kg	Malmberg	Schutz- und Spülgas				x					Achtung	H280	P403	UN 1066	-			nein
46	Super Hydraulic Oil ISO VG 46	flüssig	-	Volvo Construction Equipment AB	04.09.2014	28.12.2017	12	20 l	Werkstatt	Schmieröl									-	-	-	-	3			ja
47	Super Wet Brake Transaxle Oil	flüssig	-	Volvo Construction Equipment AB	18.12.2012	28.12.2017	12	20 l	Werkstatt	Schmieröl									-	-	-	-	-			ja
48	SYLOBEAD MS 514	fest	-	GRACE GmbH	28.08.2017	28.12.2017	13	20 l	Werkstatt	Trocknung Biomethan									-	-	-	-	-			nein
49	TYFOCOR	flüssig	107-21-1*	TYFOROP Chemie GmbH	01.05.2017	28.12.2017	10	40 l	Werkstatt	Frost- und Korrosionsschutzkonzentrat						x	x		Achtung	H302, H373	P260, P264, P270, P312, P301+330, P501	-	1			nein
50	TYFOCOR L	flüssig	-	TYFOROP Chemie GmbH	01.05.2017	28.12.2017	10	40 l	Werkstatt	Frost- und Korrosionsschutzkonzentrat									-	-	-	-	1			nein
51	Volvo Engine Oil 4.5 10 W-30	flüssig	-	Volvo Construction Equipment AB	30.05.2017	28.12.2017	12	20 l	Werkstatt	Schmieröl									-	-	-	-	2			ja
52	Wasch- und Duschgel	flüssig	-	Würth	15.03.2017	28.12.2017	12	20 l	Betriebsgebäude	Handreinigung					x				Gefahr	H315, H318	P280, P305+P351+P310, P332+P313, P362+P364	-	2			nein
53	WC Frisch Kraft Aktiv	flüssig	-	Henkel	29.09.2016	23.11.2017	11	1 l	Betriebsgebäude	Reinigung						x			Achtung	H319, H315, H412	P101, P102, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P337+P313, P501	-	2			nein

*= CAS-Nummer des Hauptbestandteils (Gefährliche Inhaltsstoffe)

Carcoustics HDL.

Gefahrstoffe:

Acmosil 37-5023 - 446	Trennmittel	> 1000 l
Acmos 37 - 9274	Trennmittel	> 1000 l
Acoustiflex 27740	Polyol	> 1000 l
Bayfit 20 SA 94	Polyol	> 1000 l
Bayfit 20 SA 90	Polyol	> 1000 l
Isocyanate 135/135		> 1000 l
Desmodur 70 SA 95	Iso	> 1000 l
Desmodur 48 IF 21	ISO	> 1000 l
Isocyanate 134 / 7		> 1000 l
Isocyanate 134 / 52		> 1000 l
Suprasec 2324	Iso	> 1000 l
Elastofoam I 4600/ 110		> 1000 l
MüncH MP - 3157 - 2	Trennmittel	> 1000 l
Elastoflex W 5675 - 109	Polyol	> 1000 l
Chem Trend PU 5425 W	Trennmittel	> 1000 l
Chem Trend A 14202 W	Trennmittel	> 1000 l

Darstellung für 0711973700
Name/Adresse Döhring Automobile GmbH & Co. KG - Friedrich-Schmelzer-Str. 3 Haldensleben 39340 Deutschland
Ausgabedatum Mon, 06 Jul 2020 10:34:24 CEST

Nr.	Art. Nr.	Name	Marke	Arbeitsplatz	Anwendung	Inhalt	H-Sätze	P-Sätze	Wassergef.	Menge pro	Gekaufter	Transportg	Verpackung	UN-Numm
1	107218[A]	Sprühkleber Power 400 ml	Berner DE			[Schnelles 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
2	129302[A]	Hybrid Klima-Kompressoröl 250 ml	Berner DE			[Speziell für 250 Milliliter			1	-	-	-	-	-
3	129306[A]	PAO Öl 68 1.000 ml	Berner DE			[Universell 1000 Milliliter			1	-	-	-	-	-
4	142216[A]	Bremsenreiniger 60 l Fass	Berner DE			[Reinigen 60 Liter	(H315) Ver (P210) Von 2		-	-	3	II		3295
5	145195[A]	Unterbodenschutz 100l bitumen 500 ml	Berner DE			[Dauerhaft 500 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
6	147232[A]	Auspuffmontagepaste 140 g	Berner DE			[Montage 140 Gramm			1	-	-	-	-	-
7	147618[A]	Kontaktspray 400 ml	Berner DE			[Beseitigung 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 3		-	-	2.1	-		1950
8	147968[A]	Scheibenreiniger Active 400 ml	Berner DE			[Streifenfrei 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 1		-	-	2.1	-		1950
9	148434[A]	Motorstarterspray 400 ml	Berner DE			[Problemlos 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
10	151834[A]	Dauerplastische Abdichtschnur 10 m	Berner DE			[Abdichten -			1	-	-	-	-	-
11	153427[A]	Hochleistungsschmierstoff 500 ml	Berner DE			[Schmierer 500 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
12	159668[A]	Gummilösung 25 ml für Reifenreparatur-Set	Berner DE			[] -	(H315) Ver (P331) KEI 2		-	-	3	II		1133
13	160723[A]	Batteriepolfett-Spray 400 ml	Berner DE			[Wartung 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
14	165435[A]	Klebstoff Speed Universal 50 ml	Berner DE			[Reparatur 50 Milliliter	(H315) Ver (P310) Sof 3		-	-	-	-		-
15	198585[A]	Silikonspray 400 ml	Berner DE			[Fleckenfrei 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
16	1_0711973	Altöl	Altöl			[] -	() - () -		-	-	-	-		-
17	209234[A]	Bremsenservicespray 400 ml	Berner DE			[Für den Br 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
18	215891[A]	Mehrzweckfett 400 g	Berner DE			[Schmierer 400 Gramm			1	-	-	-	-	-
19	218000_07	Motorenöl	Liqui Moly			[] -	() - () -		-	-	-	-		-
20	219277[A]	Hautschutz 250 ml	Berner DE			[Schutz der 250 Milliliter			1	-	-	-	-	-
21	219278[A]	Handcreme 250ml	Berner DE			[Pflege der 250 Milliliter			1	-	-	-	-	-
22	243019[A]	Klebe- und Dichtmasse	Berner DE			[Zur Verkle 300 Milliliter			2	-	-	-	-	-
23	243428[A]	Duo-Fix Kleber 50 g	Berner DE			[Sekunden: 50 Gramm	(H319) Ver (P312) Bei 2		-	-	-	-		-
24	243431[A]	Duo-Fix Härter 200ml	Berner DE			[Sekunden: 200 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 1		-	-	2.1	-		1950
25	245755[A]	Duo-Fix-Set Kleber & Härter	Berner DE			[Sekunden: -	(H319) Ver (P312) Bei 2		-	-	-	-		-
26	2_0711973	Dieselskraftstoff	ohne			[] -	() - () -		-	-	-	-		-
27	32462[A]	Innenreiniger Active 500 ml	Berner DE			[Reinigung 500 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 1		-	-	2.1	-		1950
28	343965[A]	Motorendichtmasse schwarz 200 ml	Berner DE			[Acetox D 200 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 1		-	-	2.2	-		1950
29	352212[A]	Silikonspray 400 ml	Berner DE			[] 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
30	358546[A]	Scheibenkleber Premium Safe 400ml	Berner DE			[Geeignet f 400 Milliliter	(H334) Kan (P342+P31 1		-	-	-	-		-
31	358547[A]	Multiprimer 10 ml	Berner DE			[Aktivator, 10 Milliliter	(H317) Kan (P210) Von 2		-	-	3	II		1866
32	362807[A]	Handreiniger standard 2 l	Berner DE			[Entfernen 2 Liter			2	-	-	-	-	-
33	363483[A]	Drahtseil-/Zahnradschmierstoff 500 ml	Berner DE			[Drahtseile 500 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.1	-		1950
34	363484[A]	Bremsenservicepaste 200 ml	Berner DE			[Bremsens: 200 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2		-	-	2.2	-		1950
35	363515[A]	Multiprimer 30ml	Berner DE			[Aktivator, 30 Milliliter	(H317) Kan (P210) Von 2		-	-	3	II		1866
36	363522[A]	Intensivreiniger SK 500ml	Berner DE			[Zur gründl 500 Milliliter	(H315) Ver (P331) KEI 2		-	-	3	II		1206
37	365877[A]	Reifenschaum Active 500 ml	Berner DE			[Reinigen 500 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 1		-	-	2.1	-		1950
38	3_0711973	Otto-Kraftstoffe	ohne			[] -	() - () -		-	-	-	-		-
39	42361[A]	Ölfleckentferner 1 l	Berner DE			[Entfernen 1 Liter	(H315) Ver (P210) Von 2		-	-	3	II		1993
40	4_0711973	Lacke	ohne			[] -	() - () -		-	-	-	-		-

41	51646[A]	Rostlöser Graphit 400 ml	Berner DE	[Lösen von 400 Milliliter	(H229) Beh (P410+P41 2	-	-	2.1	-	1950
42	60738[A]	Bremsflüssigkeit DOT 4, 5 Liter	Berner DE	[Für alle hy 5 Liter	1	-	-	-	-	-
43	620000_07	Kühlerfrostschutz	ohne	[]	-	() -	() -	-	-	-

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
	Aceton								
	Labor Haldensleben	Laboranalyse. Reiniger, Entfetter	HDL-F-F-L Labor	2,00		Liter	0,05		Liter/Tag
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Reiniger, Entfetter	HDL-M-I Instandhaltung	0,00		Liter	0,00		Liter/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	10,00		Liter	0,00		Liter/Tag
	Acetylen (Flaschen)								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schweißgas	HDL-F-I-m mechanisch	100,00		Liter	200,00		Liter/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schweißgas	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		Liter	0,00		Liter/Jahr
	Acetylen, gelöst								
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	100,00			0,27		/Tag
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00			0,00		/Tag
22.02.2018	AC RESISTAIN TC								
02.02.2018	Glaszuschnitt HDL	Glaskorrosion	HDL-F-F-Z Zuschnitt	200,00		Liter	40,00		Liter/Tag
01.12.1997	AC Separol F1A								
01.12.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Pudermaschine: Glastrennmittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		kg	0,00		kg/Jahr
01.12.1997	Glaszuschnitt Haldensleben	Pudermaschine: Trennmittel	HDL-F-F-Z Zuschnitt	1200,00		kg	5,00		kg/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	AC Separol LG 55							
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Puder-Maschine	HDL-E-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag	
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben	Glastrennmittel	HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	480,00	kg	17,50	kg/Tag	
	AC Separol TN							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben	seit 01.09.2017 nur als Reserve	HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	400,00	kg	0,00	kg/Tag	
01.11.2018	AC SEPAROL G							
01.11.2018	Glaszuschnitt Haldensleben	Glaszuschnitt: Gleitmittel	HDL-F-F-Z Zuschnitt	1200,00	kg	5000,00	kg/Jahr	
	ACECUT 5503							
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben		HDL-E-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag	
01.01.1999	Offline Haldensleben	VSG Offline; Schneiden von VSG	HDL-E-O Offline	30,00	Liter	0,01	Liter/Jahr	
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	60,00	Liter	0,15	Liter/Tag	
	Glaszuschnitt Haldensleben	zuschneiden von Glas	HDL-F-F-Z Zuschnitt	2400,00	Liter	12000,00	Liter/Jahr	
		Schneidöl						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Zuschnitt von Glas	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
		Schneidöl						
	ACECUT 5929							
	Magazin Haldensleben	Zuschneiden von Glas	HDL-F-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Glaszuschnitt Schneidöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	Glaszuschnitt Haldensleben	Zuschneiden von Dickglas	HDL-F-F-Z Zuschnitt	800,00	Liter	400,00	Liter/Jahr
01.06.2013	ADDINOL Diesel Longlife MD 1548						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmierstoff für Notstromdiesel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmierstoff Notstromaggregat	HDL-F-I-m mechanisch	600,00	Liter	600,00	Liter/Jahr
01.06.2013	ADDINOL EP Mehrbereichsfett LM 1 EP						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Mehrbereichsfett	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Mehrbereichsfett	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	kg	0,20	kg/Tag
01.06.2013	ADDINOL Fluid TO-4 SAE 10W						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Öl für Baumaschinen	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Öl für Baumaschinen	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter	0,50	Liter/Tag
01.06.2013	ADDINOL Getriebeöl CLP 150						
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter	0,50	Liter/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
01.06.2013	ADDINOL Getriebeöl CLP 220							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl RKO	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter	0,50	Liter/Tag	
01.06.2013	ADDINOL Getriebeöl CLP 320							
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl RKO	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter	400,00	Liter/Jahr	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
01.06.2013	ADDINOL Getriebeöl CLP 68							
	Lager/Versand AM/ GefBU Haldensleben	Getriebeöl für Glastransporter	HDL-LV-V Lager/Versand AM/ GefBU	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl für Italcarelli	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	Liter	0,20	Liter/Tag	
01.06.2013	ADDINOL Getriebeöl CLP 680							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter	0,50	Liter/Tag	
01.06.2013	ADDINOL Getriebeöl GH 85W-90							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Getriebeöl für Mischer	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl für Mischer	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter	0,50	Liter/Tag	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.06.2013	ADDINOL Hightemp EK 2								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Hochtemperatur-Schmierfett	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr		
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Lithium Komplekseifenfett	HDL-F-I-m mechanisch	150,00	kg	0,50	kg/Tag		
01.06.2013	ADDINOL Hightemp XFT 2								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmiermittel/Öl	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	kg	0,15	kg/Tag		
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr		
01.06.2013	ADDINOL Hydrauliköl HVL PD 46								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Hochdruckhydrauliköl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr		
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Hochdruckhydrauliköl	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter	0,50	Liter/Tag		
01.06.2013	ADDINOL Longlife Grease HP 2								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Langzeitschmierfett	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr		
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Langzeitschmierfett	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	kg	0,20	kg/Tag		
01.06.2013	ADDINOL Mehrzweckfett L 2 MO								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmierfett	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr		
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Mehrzweckfett	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	kg	0,10	kg/Jahr		

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 5 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.06.2013	ADDINOL Penta-Cool WM 100								
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Bohrmilch	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	kg		0,15		kg/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Bohrmilch	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg		0,00		kg/Jahr
01.06.2013	ADDINOL Polygear PG 220								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Getriebeöl RKO	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00		Liter/Jahr
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl RKO	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter		1,00		Liter/Tag
01.06.2013	ADDINOL Turbinenöl TL 46								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Turbinenöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00		Liter/Jahr
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Turbinenöl	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter		0,50		Liter/Tag
01.06.2013	ADDINOL Verdichteröl VDL 46 S								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Verdichten / Kältemaschine	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00		Liter/Jahr
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Verdichten / Kältemaschinen	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter		0,50		Liter/Tag
	Aluminiumchlorid-Hexahydrat								
			HDL-F-F-L Labor	0,00			0,00		/Jahr
			HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00			0,00		/Jahr
22.10.2015	Aluminiumoxid								
01.12.1997	Labor Haldensleben	zur Laboranalyse	HDL-F-F-L Labor	2,00	kg		0,01		kg/Jahr

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 6 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
	Ammoniakwasser 25% zur Analyse								
	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	7,00		Liter	2,00		Liter/Jahr
	Ammoniumacetat								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	0,50			0,00		/Tag
	Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	0,50			0,00		/Tag
	Ammoniumthiocyanat								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	1,00			0,10		/Tag
25.05.2010	Anderol 555								
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Öl für Vacuumpumpen	HDL-M-I Instandhaltung	0,00		Liter	0,00		Liter/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	208,00		Liter	0,50		Liter/Tag
04.07.2017	Anti-Seize-Montage-Spray ASA								
04.07.2017	Instandhaltung mechanisch Handelsleben	Montagearbeiten	HDL-F-I-m mechanisch	24,00		Stück	24,00		Stück/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Montagearbeiten	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		Stück	0,00		Stück/Jahr
	Antimontrioxid								
			HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00			0,00		/Jahr
			HDL-F-F-L Labor	0,00			0,00		/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
	AOX Küvettentest								
	Labor Haldensleben	Laboranalyse, Küvettentest	HDL-F-F-L Labor	2,00		Stück	1,00		Stück/Jahr
22.10.2015	AQUANAL Chlorid								
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00		Stück	1,00		Stück/Jahr
22.10.2015	AQUANAL Eisen								
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00		Stück	1,00		Stück/Jahr
22.10.2015	AQUANAL Mangan								
01.12.1997	Labor Haldensleben	01.12.1997	HDL-F-F-L Labor	1,00		Stück	1,00		Stück/Jahr
22.10.2015	AQUANAL Sauerstoff								
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00		Stück	0,00		Stück/Jahr
	Argon, verdichtet								
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Sputtern	HDL-M-I Instandhaltung	0,00		Liter	0,00		Liter/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben	in 90 Kg Flaschen	HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	1092000,00		Liter	26000,00		Liter/Tag
23.05.2018	ASODUR-K-900 (A-Komp.)								
23.05.2018	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben Float	Herstellen Kraftschlüssiger Verbindungen	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	5,00		kg	5,00		kg/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
23.05.2018	Float Instandhaltung Haldensleben	Kraftschlüssige Verbindungen Herstellen Lagermenge entsprechend Bereich Float gesamt	HDL-F-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
31.03.2014	Bariumchlorid-Lösung						
31.03.2014	Labor Haldensleben	Zur Analyse von Filterstaub	HDL-F-F-L Labor	1,50	kg	1,00	kg/Jahr
	Board 607 Ht SP						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr
	Borsäure						
	Labor Haldensleben	Laboranalyse, Herstellung von Tabletten für das RFA-Gerät	HDL-F-F-L Labor	5,00	kg	0,10	kg/Tag
01.07.2016	BONDERITE C-MC 010/ P3 Ultraperm 010						
01.07.2016	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Wasseraufbereitung Waschmaschine.	HDL-E-I Instandhaltung	22,50	kg	0,07	kg/Tag
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	BONDERITE C-MC 053						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	20,00	kg	0,03	kg/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	Brennspiritus						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	40,00	Liter	0,10	Liter/Tag
	C 40 Mörtel						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	1300,00	kg	1300,00	kg/Jahr
01.12.2016	Calciumoxid						
01.12.2016	Labor	Herstellung von Standardprobe	HDL-F-F-L Labor	1000,00	gr	1,00	gr/Jahr
	Cäsiumchlorid						
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	0,05	kg	0,00	kg/Jahr
	Cerachrome Blanket						
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr
	Chlor-Standardlösung						
	Labor		HDL-F-F-L Labor	1,00	Stück	1,00	Stück/Jahr
	Chlor 2						
01.09.2017	Labor Haldensleben	zur Laboranalyse	HDL-F-F-L Labor	0,00		0,00	/Jahr

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 10 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
	Chlorbleichlauge								
	Labor		HDL-F-F-L Labor	0,00	kg		0,00		kg/Jahr
	Chlordioxid Küvettentest								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	3,00	Stück		3,00		Stück/Jahr
22.10.2015	Chrom(III)-oxid								
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	0,50	kg		0,05		kg/Jahr
	Citronensäure monohydr. ex China BP 98 E330								
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	20,00			0,05		/Tag
16.01.2002	Cobaltoxid								
16.04.2012	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge: Nur bei Eurowhite (NG)	HDL-F-F-G Gemenge	0,10	to		0,02		to/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Gemengezusatz zur Herstellung von Eurowhite	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	to		0,00		to/Jahr
25.06.2014	CONDAGLASS VP 600								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schneidöl für Glaszuschnitt	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00		Liter/Jahr
	Glaszuschnitt Haldensleben	Schneidöl für Glaszuschnitt	HDL-F-F-Z Zuschnitt	0,00	Liter		200,00		Liter/Jahr
01.07.2014	CURATECH TS 206								
	Labor Haldensleben	Reinigen von Labortechnik	HDL-F-F-L Labor	2,00	Liter		1,00		Liter/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.06.2013	DACNIS SE 100								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Kompressorenöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00		Liter/Jahr	
01.06.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Kompressorenöl	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	Liter	0,20		Liter/Tag	
01.01.2019	DEOS Extra								
01.01.2010	Labor Haldensleben	Labor: Reinigung von Laborutensilien	HDL-F-F-L Labor	20,00	Liter	0,25		Liter/Monat	
	Didomur 10-0,5								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00		kg/Jahr	
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	1500,00	kg	0,00		kg/Jahr	
01.01.2009	Diesel SGY 2151/ Heizöl EL								
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Notstromgenerator	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Liter	0,00		Liter/Jahr	
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Notstromaggregate	HDL-F-I-Med Medien	20000,00	Liter	2000,00		Liter/Jahr	
22.10.2004	Dionol GT 641-5								
22.10.2004	Glaszuschnitt Haldensleben	Schneidöl für Glaszuschnitt	HDL-F-F-Z Zuschnitt	0,00	Liter	15,00		Liter/Tag	
22.10.2004	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schneidöl für Glaszuschnitt	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00		Liter/Jahr	
	DIPOLIQUE 144								
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Geschlossener Kühlwasserkreislauf Magnetron-Anlage	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00		kg/Jahr	

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 12 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	25,00	kg	0,08	kg/Tag	
01.09.2012	Dolomit kalz.							
01.09.2012	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	to	0,00	to/Jahr	
01.09.2012	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	0,00	to	0,00	to/Jahr	
01.12.1997	Dolomitstein, -splitte und -sande							
	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	940,00	t	112,40	t/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr	
28.03.2003	Dopomat-forte							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Osterweddingen	Kehrmaschine/Druckreiniger	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
28.03.2003	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Kehrmaschine / Druckreiniger	HDL-F-I-m mechanisch	240,00	Liter	0,70	Liter/Jahr	
28.03.2003	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Kehrmaschine/Druckreiniger	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Eisenoxid							
01.11.1997	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	11,00	t	18,00	t/Jahr	
01.11.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
	Elmotan LB- 855								
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Kaltreiniger Waschtisch	HDL-E-I Instandhaltung	50,00		Liter	0,30		Liter/Tag
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Kaltreiniger Waschtisch	HDL-M-I Instandhaltung	0,00		Liter	0,00		Liter/Tag
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00		Liter	0,00		Liter/Jahr
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	210,00		Liter	0,60		Liter/Tag
01.06.1996	Erdgas								
	Schmelzwanne Haldensleben	zur Feuerung und Schmelzen des Glases	HDL-F-F-S Schmelze	0,00		m²	0,00		m²/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	zur Feuerung und Schmelzen des Glases	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		m²	0,00		m²/Jahr
	Essigsäure 20% techn.								
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00		kg	0,00		kg/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	30,00		kg	0,25		kg/Tag
	Essigsäure 96%								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	2,00		Liter	0,02		Liter/Monat
	Ethanol 96%								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	2,00		Liter	0,50		Liter/Jahr

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 14 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Ethylendinitrilotetraessigsäure							
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	1,00	kg	1,00		kg/Jahr
	Feldspat-Quarzsand "W"							
	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	200,00	to	9000,00		to/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	to	0,00		to/Jahr
	Feuerleichtsteine JM							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Feuerfeststeine zum Ofenmauern	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stk	0,00		Stk/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben	Feuerfeststeine zum Ofenmauern	HDL-F-F-S Schmelze	3600,00	Stk	0,00		Stk/Jahr
	Feuerleichtsteine TC 115, TC 130, TC 135							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Feuerfeststeine zum Ofenmauern	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stk	0,00		Stk/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben	Feuerfeststeine zum Ofenmauern	HDL-F-F-S Schmelze	1500,00	Stk	0,00		Stk/Jahr
	Filterstaub							
01.01.1998	Gemengeanlage Haldensleben	Abgasreinigung und Gemengeherstellung	HDL-F-F-G Gemenge	20,00	to	600,00		to/Jahr
01.01.1998	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Abfall der Abgasreinigung Einsatz zur Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	to	0,00		to/Jahr
	Flusssäure 40%				 			
21.01.2011	Labor Haldensleben	Labor	HDL-F-F-L Labor	0,40	Liter	0,02		Liter/Jahr
	Fomblin F3							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00		Liter/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	20,00	Liter	0,26	Liter/Tag
	Fondal SCW						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr
	Fondal SCW 03						
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00	Stk	0,00	Stk/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	2000,00	Stk	0,00	Stk/Jahr
	Fondit H06						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stk	0,00	Stk/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	800,00	Stk	0,00	Stk/Jahr
	Fondit K 0-3						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	2000,00	kg	0,00	kg/Jahr
	Fondit K 0-6						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	2500,00	kg	0,00	kg/Jahr
	gleitmo WSP 5040/ MULTI-400 ML						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	20,00	kg	0,10	kg/Jahr

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 16 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Gewerbesalz (Natriumchlorid)							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Wasseraufbereitung Waschmaschine u. Kühlwasserkreisläufe	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	9000,00	kg	1,00	kg/Tag	
	Labor	Natriumchlorid zur Analyse	HDL-F-F-L Labor	3,00	kg	0,50	kg/Jahr	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung Abhitzeessel und Kühlkreisläufe	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	
01.01.1999	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Wasseraufbereitung Waschmaschine u. Kühlwasserkreisläufe	HDL-E-I Instandhaltung	1000,00	kg	5,00	kg/Tag	
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasseraufbereitung AHK u. Kühlwasserkreisläufe	HDL-F-I-Med Medien	6000,00	kg	6000,00	kg/Jahr	
	GEARMASTER PGP 220							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	10,00	Liter	0,02	Liter/Tag	
	Glasreiniger							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	2,00	Liter	0,10	Liter/Jahr	
	Helium verdichtet							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Lecksuche Beschichtungsanlage	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	10000,00	Liter	0,65	Liter/Tag	
01.06.2012	Hexamethyldisiloxan							
01.06.2012	Silverstar Entwicklung Haldensleben	Glasbeschichtung MINI-MAG	HDL-M-E Entwicklung	1,00	Liter	1,00	Liter/Jahr	
28.03.2003	Hodrupa A							
28.03.2003	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Kehrmaschine/Druckreiniger	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
28.03.2003	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Kehrmaschine / Druckreiniger	HDL-F-I-m mechanisch	100,00	Liter	0,30	Liter/Tag	
12.11.2004	IBS-Spezialreiniger EL/Extra							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Reinigungsmittel für Metallteile	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
12.11.2004	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Reinigungsmittel für Metallteile	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter	0,50	Liter/Tag	
01.01.2011	IBS-Spezialreiniger WAS-Universal							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Waschmaschine für Vakuumpumpenteile	HDL-M-I Instandhaltung	30,00	kg	0,16	kg/Tag	
01.01.2011	Silverstar Werkstatt Haldensleben	Waschmaschine Vakuumpumpenteile	HDL-M-I-Werk Werkstatt	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	
14.06.2017	IC-1BK110 PRINTING INK							
15.06.2017	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Glastafelmarkierer	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
15.06.2017	Glaszuschnitt Haldensleben	Glastafelmarkierung (automatisch) zusammen mit MC-1BK110 Make-Up	HDL-F-F-Z Zuschnitt	20,00	Liter	12,00	Liter/Jahr
	Isopropylalkohol						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	50,00	kg	0,14	kg/Tag
	JM 2600 Blakite, Blakite VJM 3300						
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr
22.10.2015	Kaliumchloridlösung 0,01 mol/l						
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00	Liter	0,10	Liter/Jahr
22.10.2015	Kaliumchloridlösung 3 mol/l						
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00	Liter	0,30	Liter/Jahr
	Kaliumpermanganat						
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Restbestand	HDL-F-I-Med Medien	25,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	2,00	Liter	0,05	Liter/Jahr
01.12.1997	Kalkhydrat						
	Labor Haldensleben	Neutralisierung von Flusssäure	HDL-F-F-L Labor	0,00	to	0,00	to/Jahr
01.12.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Abgasreinigung/-entschwefelung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	to	0,00	to/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
01.12.1997	Instandhaltung Medien Haldensleben	Abgasreinigung/-entschwefelung	HDL-F-I-Med Medien	340,00	to	0,96	to/Tag
01.12.1997	Kalkstein/ Calciumcarbonat						
	Labor Haldensleben	Probe aus GH zur Anlayse	HDL-F-F-L Labor	0,00	t	0,00	t/Tag
01.12.1997	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	165,00	t	9500,00	t/Jahr
01.12.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr
	Kaltreiniger Multi 25						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Kehrmaschine	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	50,00	kg	0,00	kg/Tag
21.02.2000	Keramikfasern (feuerfest)						
21.02.2000	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Abdichtarbeiten	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
15.09.2005	Klüberplex BE 31-502						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmierung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
15.09.2005	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	50,00	kg	75,00	kg/Jahr
01.01.2019	Kraftreiniger CETATOP						
	Silverstar Werkstatt Haldensleben	Kehrmaschine	HDL-M-I-Werk Werkstatt	10,00	Liter	10,00	Liter/Jahr
01.01.2019	Mechanische Werkstatt Haldensleben	Reinigung mit Kehrmaschine	HDL-F-I-m mechanisch	40,00	Liter	30,00	Liter/Jahr

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 20 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
19.09.2016	LCK 390 AOX, Analysenküvette, 1/7								
19.09.2016	Labor HDL	AOX Messung in Abwasser	HDL-F-F-L Labor	24,00		Stück	50,00		Stück/Jahr
	Legrit 120-09 0-5								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		kg	0,00		kg/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	800,00		kg	0,00		kg/Jahr
01.01.2010	Lithiumtetraborat								
	Labor Haldensleben	Glasschmelze	HDL-F-F-L Labor	12,00		kg	20,00		kg/Jahr
01.01.2010	Lucite Colacryl Acrylic Resin								
01.01.2010	Glaszuschnitt Haldensleben	Pudermaschine: Trennmittelauftrag	HDL-F-F-Z Zuschnitt	0,00		kg	5,00		kg/Tag
01.01.2010	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Pudermaschine: Trennmittelauftrag	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		kg	0,00		kg/Jahr
	Lucite Colacryl TS2050								
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben	Trennmittel für Glasscheiben	HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	450,00		kg	1800,00		kg/Jahr
	Silverstar Werkstatt Haldensleben		HDL-M-I-Werk Werkstatt	0,00		kg	0,00		kg/Jahr
03.03.2016	LUSTRA EXTRA								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Reinigung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		Liter	0,00		Liter/Jahr
03.03.2016	Labor Haldensleben	Reinigung	HDL-F-F-L Labor	10,00		Liter	5,00		Liter/Jahr
03.03.2016	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Reinigung	HDL-F-I-m mechanisch	20,00		Liter	10,00		Liter/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.01.2018	Magnesiumoxid								
01.08.2018	Labor HDL	Glasschmelzen Für Laboranalyse	HDL-F-F-L Labor	0,25	kg		0,25	kg/Jahr	
15.06.2017	MC-1BK110 MAKE-UP								
	Glaszuschnitt		HDL-F-F-Z Zuschnitt	10,00	Liter		30,00	Liter/Jahr	
15.06.2017	Glaszuschnitt Haldensleben	Glastafelmarkierung (automatisch) zusammen mit IC-1BK110 Printing Ink	HDL-F-F-Z Zuschnitt	20,00	Liter		24,00	Liter/Jahr	
15.06.2017	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Glastafelmarkierung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	
22.10.2015	Methanol								
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	4,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	
	Methylorange								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	0,00	kg		0,00	kg/Jahr	
11.09.2017	NaCl								
11.09.2017	Labor Haldensleben	Laboranalyse	HDL-F-F-L Labor	0,00			0,00	/Jahr	
	Nalco NexGuard 22373								
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Wasseraufberitung Dampfkessel	HDL-E-I Instandhaltung	100,00	Liter		1,36	Liter/Tag	
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	
	Natriumcarbonat								
01.01.2018	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	0,00	kg		0,00	kg/Jahr	

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
01.12.1997	Natriumcarbonat (SODA)							
01.11.1997	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	940,00	t	45000,00	t/Jahr	
01.12.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Osterweddingen	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr	
	Natriumhydrogencarbonat zur Analyse							
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	3,00	kg	0,50	kg/Jahr	
01.12.2016	Natriumoxide							
01.12.2016	Labor Haldensleben	Herstellen von Standardproben	HDL-F-F-L Labor	50,00	g	2,00	g/Jahr	
01.12.1997	Natriumsulfat							
01.11.1997	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-F-G Gemenge	85,00	t	1600,00	t/Jahr	
01.11.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr	
	Natronlauge 10%							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	120,00	kg	0,30	kg/Tag	
01.07.2014	Natronlauge 20-50%							
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	2,00	kg	2,00	kg/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
19.12.2011	Natronlauge 50 %							
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Reinigung Kühlregister Autoklav	HDL-E-I Instandhaltung	80,00	Liter	0,30	Liter/Tag	
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
21.02.2000	Natronwasserglas 37/40°Be							
21.02.2000	Zinnbad Haldensleben	Abdichtarbeiten	HDL-F-F-K Formung/ Kühlung	300,00	kg	0,00	kg/Jahr	
21.02.2000	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Abdichtarbeiten	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	
20.02.2013	NALCO 1806							
01.01.2010	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-I-Med Medien	120,00	Liter	0,50	Liter/Jahr	
01.01.2010	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
20.02.2013	NALCO 3D TRASAR 3DT198							
20.02.2013	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-I-Med Medien	50,00	Liter	50,00	Liter/Jahr	
20.02.2013	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	NALCO 3D TRASAR 3DT222							
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben		HDL-E-I Instandhaltung	220,00	kg	1,10	kg/Tag	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
23.05.2013	NALCO 3D TRASAR 3DT230						
23.05.2013	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Wasserkonditionierung Kühlturm MAG	HDL-M-I Instandhaltung	50,00	kg	1,00	kg/Tag
	Silverstar Werkstatt Haldensleben	Wasserkonditionierung Kühlturm MAG	HDL-M-I-Werk Werkstatt	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	NALCO 77352						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Biozid; Kühl-/Heizaggregat & Kaltwassermodule	HDL-M-I Instandhaltung	50,00	kg	0,75	kg/Tag
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Kühlwasserkonditionierung	HDL-F-I-Med Medien	800,00	kg	1000,00	kg/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	NALCO ACITOL AS						
	Instandhaltung Medien Haldensleben		HDL-F-I-Med Medien	20,00	Liter	0,50	Liter/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	NALCO ACITOL CL-930						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	25,00	kg	0,06	kg/Tag

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 25 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	NALCO ACITOL CL-936						
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Reinigung Kühlregister Autoklav	HDL-E-I Instandhaltung	150,00	kg	0,10	kg/Tag
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Reinigung von Kühlkreisläufen, Generatoren	HDL-M-I Instandhaltung	50,00	kg	0,01	kg/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben	Reinigung Kühlkreislauf	HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	NALCO ACITOL S						
01.01.2004	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasserkonditionierung	HDL-F-I-Med Medien	20,00	Liter	0,50	Liter/Tag
01.01.2004	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
01.04.2006	NALCO ALCA Intensiv						
01.04.2006	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasserbehandlung	HDL-F-I-Med Medien	100,00	Liter	0,25	Liter/Jahr
01.04.2006	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	NALCO CL-902						
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Reinigung Kühlregister Autoklav	HDL-E-I Instandhaltung	20,00	kg	0,03	kg/Tag

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 26 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	NALCO CL-980						
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Reinigung Kühlregister / Kühlkreisläufe Neutralisierer	HDL-E-I Instandhaltung	50,00	kg	0,10	kg/Tag
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Reinigung Kühlkreisläufe Neutralisierer	HDL-M-I Instandhaltung	50,00	kg	0,01	kg/Tag
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	NALCO Perma Clean PC- 67						
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasserbehandlung	HDL-F-I-Med Medien	60,00	Liter	20,00	Liter/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	NALCO PERMATREAT PC- 191						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	175,00	kg	0,50	kg/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Tag
	NALCO STABREX® ST40						
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasserkonditionierung	HDL-F-I-Med Medien	50,00	Liter	5,00	Liter/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
15.12.2011	NALCO TRASAR TRAC 104						
20.02.2013	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasserkonditionierung	HDL-F-I-Med Medien	200,00	Liter	1000,00	Liter/Jahr
20.02.2013	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasseraufbereitung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
01.12.1997	Nephelinsyenit						
01.11.1997	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	0,00	t	0,00	t/Jahr
01.11.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr
	NEUTRALISATIONSLAUGE 5						
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Wasserbehandlung	HDL-F-I-Med Medien	50,00	Liter	0,50	Liter/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Wasserbehandlung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	Ottoment Q 93						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr
	P3 Grato 12						
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	240,00	kg	3,09	kg/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
	Petrolether								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	0,75			0,00		/Tag
01.12.1997	Petrolkoks								
	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	13,00		t	21,90		t/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		t	0,00		t/Jahr
22.10.2015	Phenolphthalein								
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	0,02		kg	0,00		kg/Jahr
	PiaNOx-AW 25								
01.12.2012	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	De-NOx-Anlage	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		cbm	0,00		cbm/Jahr
01.12.2012	Instandhaltung Medien Haldensleben	De-NOx -Anlage	HDL-F-I-Med Medien	60,00		cbm	4,32		cbm/Tag
01.11.2019	Plasma Rostschutz 2309								
01.11.2019	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Plasmabrenner	HDL-F-I-m mechanisch	25,00		Liter	50,00		Liter/Jahr
	Plast-o-Seal Universaldichtung								
	Solar Fertigung Haldensleben		HDL-S-F Solar Fertigung	0,30		Liter	0,01		Liter/Jahr
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00		Liter	0,00		Liter/Tag
	Pufferlösung pH 10								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	1,00		Liter	1,00		Liter/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
13.04.2015	Pufferlösung pH4							
13.04.2015	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00	Liter	2,00	Liter/Jahr	
13.04.2015	Pufferlösung pH7							
13.04.2015	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00	Liter	2,00	Liter/Jahr	
	Q98X							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stk	0,00	Stk/Jahr	
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	100,00	Stk	0,00	Stk/Jahr	
01.12.1997	Quarzsand WF13							
	Gemengeanlage Haldensleben	Herstellung von Gemenge	HDL-F-F-G Gemenge	2700,00	t	420,00	t/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Herstellung des Gemenges	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	t	0,00	t/Jahr	
	Refracol 14							
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	4000,00		0,00	/Jahr	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr	
	Reiniger S							
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag	
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Reinigung	HDL-F-I-m mechanisch	10,00	Liter	0,20	Liter/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Reinigung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Solar Schichten Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	40,00	Liter	0,05	Liter/Tag	

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Resistit ZS 150 P 0-3							
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	1500,00	kg	0,00	kg/Jahr	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	
	Salzsäure 1 mol							
01.01.1998	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	12,00	Stück	2,00	Stück/Jahr	
	Salzsäure 37%							
01.01.1998	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	15,00	Liter	30,00	Liter/Jahr	
	Salzsäure techn. 10%							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Monat	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben	1 mal im Monat zum Absäuern von Keramikteilen	HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	60,00	kg	14,00	kg/Monat	
	Sauerstoff flüssig							
	Instandhaltung Medien Haldensleben		HDL-F-I-Med Medien	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Sauerstoff, verdichtet							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben	in Flaschen (verdichtet)	HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	724000,00	Liter	6000,00	Liter/Tag	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.01.1999	SAFLEX® IIIG								
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	m²		0,00	m²/Jahr	
01.12.1997	Schwefeldioxid								
01.12.1997	RKO Haldensleben	RKO	HDL-F-F-K Formung/ Kühlung	600,00	kg		7000,00	kg/Jahr	
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg		0,00	kg/Tag	
01.12.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	RKO	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg		0,00	kg/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	10,00	kg		0,00	kg/Tag	
22.10.2015	Schwefelsäure 0,2N Lösung								
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	1,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	
	Schwefelsäure 95-97%								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Osterweddingen		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	
	Instandhaltung MSR & Elektro Haldensleben		HDL-F-I-E&MSR Elektro&MSR	50,00	Liter		0,20	Liter/Tag	
	Schwefelsäure zur Analyse 95-97%								
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	3,00	Liter		0,10	Liter/Jahr	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.01.2009	Selutol AC 301								
01.01.2009	Solar Instandhaltung Haldensleben	Wasseraufbereitung Schleifmaschine	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag		
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	30,00	kg	1,00	kg/Jahr		
	Shell Alvania EP (LF) Fett 2								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmierung	HDL-F-I-m mechanisch	300,00	kg	0,50	kg/Tag		
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmierung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr		
01.01.2013	Shell Gadus S2 V220								
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Gefahrstoff wird im Öllager der Silverstar aufbewahrt. Die Nutzung erfolgt durch die Solar.	HDL-S-I Solar Instandhaltung	10,00	kg	0,00	kg/Jahr		
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	0,00	kg	0,10	kg/Tag		
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Schmierstoff	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag		
	Shell Omala Oil 220								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter	0,50	Liter/Tag		
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr		
01.01.2013	Solar Instandhaltung Haldensleben	Gefahrstoff wird im Öllager der Silverstar aufbewahrt. Die Nutzung erfolgt durch die Solar.	HDL-S-I Solar Instandhaltung	20,00	Liter	0,00	Liter/Jahr		
	Solar Schichten Haldensleben	Lagerung des Gefahrstoffes im Öllager der Silverstar.	HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	0,00	Liter	20,00	Liter/Jahr		

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Shell Omala Oil HD 220							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Getriebeöl	HDL-M-I Instandhaltung	20,00	kg	0,06	kg/Tag	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	
	Shell Omala Öl 150							
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter	0,50	Liter/Tag	
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	20,00	Liter	0,06	Liter/Tag	
22.10.2010	Shell Omala Öl HD 46							
22.10.2010	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter	0,50	Liter/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Shell Omala S 2 G 320							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Getriebeöl	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag	
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter	400,00	Liter/Jahr	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	20,00	Liter	0,06	Liter/Tag	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.01.2010	Shell Omala S4 WE 320								
	Silverstar Werkstatt Haldensleben	Lagerung im Öllager Silverstar. Nutzung durch Solar.	HDL-M-I-Werk Werkstatt	20,00	kg		0,00	kg/Jahr	
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Getriebeöl	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	kg		0,00	kg/Jahr	
	Solar Schichten Haldensleben	Lagerung im Öllager Silverstar	HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	0,00	kg		20,00	kg/Jahr	
	Shell Tegula Öl 32								
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Getriebeöl	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg		0,00	kg/Tag	
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-I-m mechanisch	50,00	kg		0,10	kg/Tag	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	20,00	kg		0,06	kg/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Getriebeöl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg		0,00	kg/Jahr	
20.02.2013	Shell Tellus Oil T 15								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Hydrauliköl	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	
20.02.2013	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Hydrauliköl	HDL-F-I-m mechanisch	200,00	Liter		0,50	Liter/Tag	
	Shell Tellus S 2 M 46								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-I-m mechanisch	400,00	Liter		0,50	Liter/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter		0,00	Liter/Jahr	

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 35 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
01.01.2013	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	Silverstar Werkstatt Haldensleben	Lagerung im Öllager Silverstar. Nutzung durch Solar	HDL-M-I-Werk Werkstatt	40,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	0,00	Liter	20,00	Liter/Jahr
20.02.2013	Shell Universal Motorenöl 15W40						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
28.03.2003	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Schmiermittel	HDL-F-I-m mechanisch	600,00	Liter	600,00	Liter/Jahr
21.08.2008	Signierfarbe CE 614						
21.08.2008	Glaszuschnitt Haldensleben	Glasmarkierung; Restbestand	HDL-F-F-Z Zuschnitt	25,00	Liter	20,00	Liter/Jahr
21.08.2008	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Glasfehlermarkierung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr
22.10.2015	Silbernitratlösung 0,1 mol/l						
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	5,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
14.09.2017	Silica Gel Blau						
14.09.2017	Labor Haldensleben	Laboranalyse	HDL-F-F-L Labor	0,00		0,00	/Jahr
	Silika Mörtel SI- Mix						
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	3000,00		0,00	/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.12.2016	Sodium dichloroisocyanurate								
	Labor Haldensleben	Laborchemikalie	HDL-F-F-L Labor	0,50	g		0,50		g/Jahr
01.01.2000	Sparkle AE								
15.09.2005	Float Instandhaltung Haldensleben		HDL-F-I Instandhaltung	40,00	Liter		20,00		Liter/Jahr
	Sprühkleber-stark								
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00			0,00		/Tag
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	0,50			0,01		/Jahr
04.03.2019	Sprühreiniger S								
07.03.2019	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-M-I Instandhaltung	24,00	Stück		1,00		Stück/Tag
07.03.2019	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-E-I Instandhaltung	24,00	Stück		1,00		Stück/Tag
	Staburags NBU 12								
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	8,00	kg		0,02		kg/Tag
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Schmierfett für die Produktionsanlage	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg		0,00		kg/Tag
	Stargon C 18								
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter		0,00		Liter/Tag
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	40,00	Liter		0,10		Liter/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.12.1997	Stickstoff, verdichtet								
01.12.1997	Zinnbad Haldensleben	Mischstation / Floatbad: Mit Wasserstoff zur Erzeugung einer inerten Atmosphäre im Floatbad	HDL-F-F-K Formung/ Kühlung	106000,00	cbm	36000,00	cbm/Tag		
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	cbm	0,00	cbm/Tag		
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,60	cbm	0,01	cbm/Tag		
01.12.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Mischstation / Floatbad: Mit Wasserstoff zur Erzeugung einer inerten Atmosphäre im Floatbad	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	cbm	0,00	cbm/Jahr		
	Superauftau (Auftaugranulat)								
	Werkschutz/ Naturschutz		HDL-SU-W Werkschutz/ Naturschutz	0,00	kg	0,00	kg/Jahr		
	Superwool 607 HT Blanket								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr		
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr		
	Superwool 607 MAX Blanket								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr		
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	250,00		0,00	/Jahr		
01.11.2016	tri-Natriumcitrat wasserfrei								
	Labor Haldensleben	Laboranalyse	HDL-F-F-L Labor	50,00	g	50,00	g/Jahr		
15.09.2017	Test Slides								
20.09.2017	Labor Haldensleben	Überwachung Mikrobiologie in Gewässer	HDL-F-F-L Labor	0,00		0,00	/Jahr		

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 38 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Titan (IV)-oxid							
			HDL-F-F-L Labor	0,00		0,00	/Jahr	
22.10.2015	Tris(hydroxymethyl)-aminomethan							
01.12.1997	Labor Haldensleben	EGS-47-04-02-HDL11-5	HDL-F-F-L Labor	0,50	kg	0,01	kg/Jahr	
01.01.1998	TROSIFOL BG							
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	m ²	0,00	m ² /Jahr	
14.10.2011	Tyfocor							
01.01.2011	Glaszuschnitt Haldensleben	Kühlmittel für Glasinspektionsanlage (Dr. Schenk)	HDL-F-F-Z Zuschnitt	5,00	Liter	5,00	Liter/Jahr	
01.01.2011	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Kühlmittel für Glasinspektionsanlage	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Ultraterm 2000							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	0,01	Liter	0,01	Liter/Jahr	
	Unirex N3							
	Solar TCO		HDL-S-V Solar AM/GefBU	0,00		0,00	/Jahr	
	Visocolor HE Mangan							
			HDL-F-F-L Labor	0,00		0,00	/Jahr	
	VISOCOLOR ECO Chlordioxid							
			HDL-F-F-L Labor	0,00		0,00	/Jahr	

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
01.12.1997	Wasserstoff								
01.12.1997	Zinnbad Haldensleben	Mit Stickstoff zur Erzeugung einer inerten Atmosphäre im Floatbad.	HDL-F-F-K Formung/ Kühlung	8550,00	cbm	1440,00	cbm/Tag		
01.12.1997	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Mit Stickstoff zur Erzeugung einer inerten Atmosphäre im Floatbad.	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	cbm	0,00	cbm/Jahr		
	Wasserstoffperoxid 30-35%								
	Eurolamex Instandhaltung Haldensleben	Wasserbehandlung/-aufbereitung Waschmaschine. Stoßbehandlung	HDL-E-I Instandhaltung	35,00	Liter	1,00	Liter/Tag		
	Labor Haldensleben	Laboranalyse	HDL-F-F-L Labor	1,00	Liter	0,10	Liter/Jahr		
	Instandhaltung Medien Haldensleben	Restbestand. Kühlwasserbehandlung	HDL-F-I-Med Medien	5,00	Liter	0,00	Liter/Tag		
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	240,00	Liter	3,00	Liter/Tag		
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Wasserbehandlung Waschmaschine	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag		
	Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe Haldensleben		HDL-E-V Eurolamex AM/GefBU/ArbStoffe	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr		
19.07.2010	WD-40 Aerosol								
19.07.2010	Silverstar Werkstatt Haldensleben		HDL-M-I-Werk Werkstatt	12,00	Stück	12,00	Stück/Jahr		
11.08.2014	Weicon Haft-Sprühfett								
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Instandhaltungsarbeiten	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr		

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Instandhaltungsarbeiten	HDL-F-I-m mechanisch	36,00	Stück	36,00	Stück/Jahr
11.08.2014	Weicon Keilriemenspray						
11.08.2014	Instandhaltung mechanisch	Instandhaltungs- und wartungsarbeiten	HDL-F-I-m mechanisch	36,00	Stück	36,00	Stück/Jahr
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Instandhaltung und Wartung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
	WEICON Anti-Seize High-Tech Montagepaste						
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	12,00	Stück	0,06	Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	1,00	Stück	1,00	Stück/Monat
	Solar Instandhaltung Haldensleben		HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Stück	0,00	Stück/Monat
	WEICON AT-44 Allroundspray 400 ml						
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Instandhaltung	HDL-F-I-m mechanisch	24,00	Stück	0,20	Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Instandhaltung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	12,00	Stück	24,00	Stück/Jahr
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge			Verbrauch		
	WEICON Dicht- & Klebstoffentferner Spray								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Reinigung	HDL-F-I-m mechanisch	36,00		Stück	0,14		Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Reinigung	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		Stück	0,00		Stück/Jahr
	WEICON Druckluft-Spray								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	24,00		Stück	0,14		Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		Stück	0,00		Stück/Jahr
	WEICON Edelstahl-Spray								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	12,00		Stück	0,05		Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		Stück	0,00		Stück/Jahr
01.01.2013	WEICON Kälte-Spray								
01.01.2013	Solar Instandhaltung Haldensleben	Kälte-Spray	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00		Stück	0,00		Stück/Tag
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	12,00		Stück	0,10		Stück/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch			
	WEICON Ketten- & Seilspray								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	24,00	Stück	0,30			Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00			Stück/Jahr
01.01.2013	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Stück	0,00			Stück/Tag
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	12,00	Stück	0,20			Stück/Tag
	WEICON Plastic Cleaner								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	30,00	Liter	0,20			Liter/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00			Liter/Jahr
	WEICON Schweißschutz-Spray								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	24,00	Stück	0,08			Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00			Stück/Jahr
	WEICON Silicon-Spray								
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	36,00	Stück	0,20			Stück/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr	
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr	
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	10,00	Stück	24,00	Stück/Jahr	
	WEICON Sprühkleber							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben	Sprühreiniger.	HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag	
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Sprühreiniger.	HDL-F-I-m mechanisch	48,00	kg	0,40	kg/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Sprühreiniger	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	kg	0,00	kg/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	90,00	kg	1,15	kg/Jahr	
	WEICON Sprühreiniger							
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	36,00	Stück	0,30	Stück/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Sprühreiniger	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr	
	WEICON W44 Turbo 400 ml							
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	24,00	Liter	0,14	Liter/Tag	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Liter	0,00	Liter/Jahr	

Orga-Bezeichnung: Euroglas GmbH :: Entsorgung vorgenommen: Nein :: z.Zt. nicht in Verwendung: Nein ::

Seite 44 von 47

AUDITOR 2017

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	10,00	Liter	0,10	Liter/Jahr
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Schmierstoff	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag
	WEICON Workshop Cleaner						
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Reiniger	HDL-F-I-m mechanisch	30,00	Stück	0,20	Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Reiniger	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
	WEICON Zink-Alu-Spray						 
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben		HDL-F-I-m mechanisch	24,00	Stück	0,60	Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
	WEICONLOCK AN 302-45						
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Klebstoff / Dichtstoff	HDL-F-I-m mechanisch	12,00	Stück	0,08	Stück/Tag
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Klebstoff / Dichtstoff	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
	WEICONLOCK AN 305-18						
	Instandhaltung mechanisch Haldensleben	Kleb- & Dichtstoff	HDL-F-I-m mechanisch	12,00	Stück	0,08	Stück/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch	
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben	Kleb- & Dichtstoff	HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stück	0,00	Stück/Jahr
01.11.2018	WL-100 WASH						
01.11.2018	Glaszuschnitt Haldensleben	Reinigungslösung für die Markiertinte	HDL-F-F-Z Zuschnitt	5,00	Liter	10,00	Liter/Jahr
	Zettral 65 GG 03						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr
	Zettral 65 GS						
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00		0,00	/Jahr
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	0,00		0,00	/Jahr
	Zink-Standardlösung						
	Labor		HDL-F-F-L Labor	0,20	Liter	0,10	Liter/Jahr
	Zink Küvettentest						
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	2,00	Stück	1,00	Stück/Jahr
	Zinkspray 400ml						
	Solar Instandhaltung Haldensleben	Instandhaltung	HDL-S-I Solar Instandhaltung	0,00	Liter	0,00	Liter/Tag
	Solar Schichten Haldensleben		HDL-S-F-S Solar Fertigung Schichten	0,40	Liter	0,01	Liter/Tag

Arbeitsstoffliste 1

Donnerstag, 18. Juni 2020

Bestand seit	Arbeitsbereich	Tätigkeit/Verwendung	Orga-Bezeichnung	Lagermenge		Verbrauch		
	Zircodur ZS 65 AK							
	Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte Haldensleben		HDL-F-V Float AM/ArbStoffe/GefBU/Berichte	0,00	Stk	0,00	Stk/Jahr	
	Schmelzwanne Haldensleben		HDL-F-F-S Schmelze	1000,00	Stk	0,00	Stk/Jahr	
	Zitronensäure-Kristallin							
	Silverstar Instandhaltung Haldensleben		HDL-M-I Instandhaltung	0,00	kg	0,00	kg/Tag	
	Labor Haldensleben		HDL-F-F-L Labor	5,00	kg	0,50	kg/Jahr	
	Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe Haldensleben		HDL-M-V Silverstar AM/ GefBU/ ArbStoffe	20,00	kg	0,05	kg/Tag	

List of hazardous substances/chemicals: Chemicals, solvents, hazardous substances and coolants loss**Standort - Site: Haldensleben****Jahr/Year: 2018**

ID-Number (VAD No.) ID-Nummer (VAD Nummer)	Name of substance / Name des Stoffes	SAP Material Nr.	Issue date MSDS Erstelldatum SDB	MSDS according to GHS (yes / no] SDB nach GHS [ja / nein]	Corresponding operating / working instructions issued [yes / no] Zugehörige Betriebsanweisun g erstellt [ja / nein]
3219	Stockmeier ETHANOL 642 99% VERG. 1% MEK	WNA000642	23.04.2018	ja	ja

Field of application / Einsatzort	Release granted at [date] Freigabe am [Datum]	Substance discontinued since [date] Stoff eliminiert am [Datum]	Unit Einheit [kg / l]	Size of container Gebindegrösse	Water hazard class or hazard level WGK Wasser- gefährdungs-klasse	Hazard Statement s (MSDS) H-Sätze (SDB) EUH- Sätze	Label	Geberit risk class (N, 0, g, m, h) Geberit Risikoklasse N = kein SDB nach GHS 0 = keine g = gering m = mittel h = hoch
1. Transport / Logistik	08.02.2017		kg	20-kg-Kanister	1	H 225 H 319	GHS07 GHS02	g

Date / Datum: siehe Speicherdatum

Used quantity 2015 [kg] Verbrauch 2015 [kg]	Used quantity 2016 [kg] Verbrauch 2016 [kg]	Used quantity 2017[kg] Verbrauch 2017 [kg]	Used quantity 2018[kg] Verbrauch 2018[kg]	Used quantity 2019[kg] Verbrauch 2019[kg]	Deviation PY Abweichung VJ [%]	Disposed Entsorgt 2016 [kg]	Enthält Lösungsm ittel?	Kommentare oder VOC Content [%] VOC Gehalt [%]?
99,8	132,0	172,0	132,0	0,0	-100,00%		ja	keine Angabe

HC (Hydrocarbons, KW) [%] Hydrogencarbonat Hydrogen	CHC (Chlorinated HC, chlorierte KW) [%] chlorierte Kohlenwasserst offe	HCFC, HFC (partly halogenated, teilhalogenierte KW) [%] teilhalogenisierte Kohlenwasserstoffe
100,0	0,0	0,0

3219		Stockmeier ETHANOL 642 99% VERG. 1% MEK	23.04.2018
3251		Sealed Air Instapak® Port Cleaner	28.06.2017
3252		Sealed Air Instapak® Dispenser Solution	28.06.2017
3253		Sealed Air Instapak® XtraFlex™ A	22.06.2017
3254		Sealed Air Instapak® XtraFlex B	06.07.2017
3285		n-tec nano-shield® SC AE 01	27.09.2018
3296		AIR LIQUIDE Propan PROPAN (N25 N35)	18.05.2018
3326		fit fit Spülmittel	19.12.2017
3427		CWS-boco CWS Paradise Disinfection Gel	07.06.2017
3538		HOTREGA Industrie- und Logistik-Reiniger	14.11.2017
3559		Kimberly Clark KLEENEX® Handreiniger (6333)	28.09.2015
3560		CWS-boco CWS Seifencreme	18.08.2006
3585		ZVG Handwaschlotion rosé	26.03.2018
3586		HOTREGA Vollpflege 3in1	20.12.2017
3606		AIR LIQUIDE Treibgas	
3641		Henkel Somat All in 1	18.06.2019
3642		Henkel Somat SPEZIAL-SALZ	27.08.2015
3643		Henkel Somat Klarspüler-Extra-Trocken-Effekt	23.07.2018

	noch nicht bearbeitet
	SDB erhalten, Bearbeitung erforderlich
	SDB erhalten, Bearbeitung abgeschlossen
	SDB erhalten, keine Bearbeitung

Kontakt per	Email adresse
Anruf 08.04.2020	auf Firmeninternetseite nicht gefunden
Anruf 08.04.2020	auf Firmeninternetseite nicht gefunden
Anruf 08.04.2020	auf Firmeninternetseite nicht gefunden
Anruf 08.04.2020	auf Firmeninternetseite nicht gefunden
Anruf 08.04.2020	auf Firmeninternetseite nicht gefunden
Anruf 08.04.2020	auf Firmeninternetseite nicht gefunden
Anruf 08.04.2020	mysdshenkel.com
Anruf 08.04.2020	mysdshenkel.com
Anruf 08.04.2020	mysdshenkel.com

Ergebnis	Status	neues Datum SDB
kommt per E-Mail	kein update	17.08.2018
kommt per E-Mail	update	17.08.2018
kommt per E-Mail	update	17.08.2018
kommt per E-Mail	update	17.08.2018
automatisch von Firma erhalten	update	12.03.2018
kommt per E-Mail	update	02.03.2020
kein aktuelleres auf Internetseite des Herstellers	kein update	
kein aktuelleres auf Internetseite des Herstellers	kein update	
24.09.2019	update	24.09.2019

List of hazardous substances/chemicals: Chemicals, solvents, hazardous substances and coolants loss

Standort - Site: Haldensleben

Jahr/Year: 2018

ID-Number (VAD No.) ID-Nummer (VAD Nummer)	Name of substance / Name des Stoffes	SAP Material Nr.	Issue date MSDS Erstelldatum SDB	MSDS according to GHS (yes / no] SDB nach GHS [ja / nein]	Corresponding operating / working instructions issued [yes / no] Zugehörige Betriebsanweisun g erstellt [ja / nein]
3219	Stockmeier ETHANOL 642 99% VERG. 1% MEK	WNA000642	23.04.2018	ja	ja

Field of application / Einsatzort	Release granted at [date] Freigabe am [Datum]	Substance discontinued since [date] Stoff eliminiert am [Datum]	Unit Einheit [kg / l]	Size of container Gebindegrösse	Water hazard class or hazard level WGK Wasser- gefährdungs-klasse	Hazard Statement s (MSDS) H-Sätze (SDB) EUH- Sätze	Label	Geberit risk class (N, 0, g, m, h) Geberit Risikoklasse N = kein SDB nach GHS 0 = keine g = gering m = mittel h = hoch
1. Transport / Logistik	08.02.2017		kg	20-kg-Kanister	1	H 225 H 319	GHS07 GHS02	g

Used quantity 2015 [kg] Verbrauch 2015 [kg]	Used quantity 2016 [kg] Verbrauch 2016 [kg]	Used quantity 2017[kg] Verbrauch 2017 [kg]	Used quantity 2018[kg] Verbrauch 2018[kg]	Used quantity 2019[kg] Verbrauch 2019[kg]	Deviation PY Abweichung VJ [%]	Disposed Entsorgt 2016 [kg]	Enthält Lösungsm ittel?	Kommentare oder VOC Content [%] VOC Gehalt [%]?
99,8	132,0	172,0	132,0		0,00%		ja	keine Angabe

HC (Hydrocarbons, KW) [%] Hydrogencarbonat Hydrogen	CHC (Chlorinated HC, chlorierte KW) [%] chlorierte Kohlenwasserst offe	HCFC, HFC (partly halogenated, teilhalogenierte KW) [%] teilhalogenisierte Kohlenwasserstoffe
100,0	0,0	0,0

NR. SDB	Firma	Produkt	Abteilung	Datum Entsorgung	Datum Endverbrauch	Bemerkung
3449	Ecolab Deutschland	MURIL	Logistik		31.12.2019	
3450	Ecolab Deutschland	Neomax BMR	Logistik		31.12.2019	
3534	Stelo-Wartungsprodukte	Wisch-Glanz	Logistik		31.12.2019	

GHS01		Gefahr Unstabil, Explosionsgefahr
GHS02		Gefahr oder Achtung Entzündlich
GHS03		Gefahr oder Achtung Brandfördernd
GHS04		Achtung Komprimierte Gase
GHS05		Gefahr oder Achtung Ätzend etc. Kat. 1
GHS06		Gefahr Giftig Kat. 1 - 3
GHS07		Achtung Giftig Kat. 4 (Gesundheitsschädlich) Ätz- oder Reizwirkung Kat. 2 Niedrigere systemische Gesundheitsgefährdung
GHS08		Gefahr oder Achtung Systemische Gesundheitsgefährdungen
GHS09		Achtung (für Kat. 1) (für Kat. 2 kein Signalwort) Umweltgefährlich

List of hazardous substances/chemicals: Chemicals, solvents, hazardous substances and coolants loss

Standort - Site: Haldensleben

Jahr/Year: 2018

ID-Number (VAD No.) ID-Nummer (VAD Nummer)	Name of substance / Name des Stoffes	SAP Material Nr.	Issue date MSDS Erstelldatum SDB	MSDS according to GHS (yes / no) SDB nach GHS [ja / nein]	Corresponding operating / working instructions issued [yes / no] Zugehörige Betriebsanweisung erstellt [ja / nein]	Field of application / Einsatzort	Release granted at [date] Freigabe am [Datum]
3200	Stockmeier Aceton	WNA000060	29.05.2018	ja	ja	1.-Instandhaltung 2. Keramik Service GmbH	25.09.2017
3201	Linde Acetylen gelöst	keine	30.08.2019	ja	ja	1. Instandhaltung	12.10.2018
3202	tesa SE tesa Alleskleber	WNW700001	27.02.2018	ja	ja	1.-Instandhaltung 2. Formengießerei 3. Gießerei 4 4. Keramik Service GmbH 5. Gießerei 3	29.11.2016
3203	UHU UHU Alleskleber	WNW700001	24.06.2015	ja	ja	1. Instandhaltung 2. Gießerei 4	29.11.2016
3204	ZSCHIMMER & SCHWARZ PREVENTOL P 301	999993260	11.07.2019	ja	ja	1. Masse- u. Glasuraufbearbeitung	25.09.2017
3206	ECOLAB Sigella	keine	17.06.2019	ja	ja	1. Formenherstellung 2.-Service GmbH	28.11.2019
3207	Technolit Brekutex-Reiniger	WNW500109	24.04.2017	ja	ja	1. Instandhaltung 2. Rückbrand 3. Qualität	25.09.2017
3208	CONEL Conel Universalkonstruktionsklebstoff	keine	28.05.2015	ja	ja	1. Instandhaltung	08.11.2016
3209	ESSO Deutschland Diesel	WÖL040000	23.01.2018	ja	ja	1. Instandhaltung 2. Masse- u. Glasuraufbearbeitung	27.09.2017
3212	Stelo Wartungsprodukte Elektro Spray	keine	10.08.2011	ja		1. Instandhaltung	08.11.2016
3214	E.ON Energie Erdgas getrocknet	keine	01.06.2015	ja	ja	gesamtes Werk	08.02.2017
3216	Stockmeier Essigsäure 60% techn.	WNA000052	20.05.2019	ja	ja	1. Keramisches Labor 2. Gießerei 1 3. Gießerei 2 4. Gießerei 3 5. Gießerei 4 6. Rückbrand	04.10.2017
3218	ARAL Ottokraftstoff	keine	11.09.2014	ja		1. Instandhaltung	08.11.2016
3219	LOGISTIK						
3222	Huntsman ARALDITE® DW0131 WHITE	WNI120131	21.09.2018	ja	ja	1. Keramik Service GmbH	20.11.2018
3223	Huntsman Araldite ARALDITE® DW 0134 grün GRUEN		20.11.2014	ja	ja	1. Keramik Service GmbH	24.06.2019
3224	CzechSilicate Feldspat FEW	999993224	01.10.2017	ja		1. Keramisches Labor	18.10.2017
3225	ABS Steding ABS 6120	WNA300002	04.04.2017	ja		1.-Instandhaltung Masse- u. Glasuraufbearbeitung (Abwasserstation)	19.09.2017
3226	ABS Steding ABS FLOC 324	WNA300001	08.06.2017	ja	ja	1.-Instandhaltung Masse- u. Glasuraufbearbeitung (Abwasserstation)	11.08.2017
3227	BASF Formsil® Granuliert	999993142	01.03.2016	ja	ja	1. Keramisches Labor 2. Masse- und Glasuraufbereitung	29.11.2016
3228	Ferro VTR102	999993272	30.05.2015	ja		1. Keramisches Labor	20.09.2017
3229	einza Farben einza Füllstoff	HNFS01120	07.06.2017	ja		1. Formengießerei 2.-Keramik Service GmbH	17.08.2017
3234	RECKLI RECKLI® Si-Gießmasse 26 AV Stamm A Harz		14.03.2019	ja		1. Keramik Service GmbH	06.06.2019
3235	SAINT GOBAIN FORMULA ALMOD 60	999993235	26.05.2015	ja		1. Keramisches Labor 2. Formengießerei	02.11.2016

Substance discontinued since [date] Stoff eliminiert am [Datum]	Unit Einheit [kg / l]	Size of container Gebindegrösse	Water hazard class or hazard level WGK Wasser-gefährdungs-klasse	Hazard Statement s (MSDS) H-Sätze (SDB) EUH-Sätze	Label	Gebert risk class (N, 0, g, m, h) Geberit Risikoklasse N = kein SDB nach GHS 0 = keine g = gering m = mittel h = hoch	Used quantity 2015 [kg] Verbrauch 2015 [kg]	Used quantity 2016 [kg] Verbrauch 2016 [kg]	Used quantity 2017[kg] Verbrauch 2017 [kg]	Used quantity 2018[kg] Verbrauch 2018[kg]	Used quantity 2019[kg] Verbrauch 2019[kg]
	kg	20 l Kanister	1	H 225 H 319 H 336 EUH066	GHS07 GHS02	g	60,0	120,0	60,0	60,0	60,0
	kg	3,2 kg Behälter	nicht wassergefährdend	H 220 H 230 H 280	GHS04 GHS02	h	0,0	8,0	3,2	3,2	0,0
	kg	90g Flasche	1	H 225 H 319 H 336	GHS07 GHS02	g	2,7	8,1	3,6	7,2	6,1
	kg	125g Tube	1	H 225	GHS02	g	1,3	0,0	2,5	0,0	1,0
	kg	200-kg-PE-Spundfass	2 3	H 302 H 315 H 317 H 318 H 332 H 400 H 410 H 412	GHS05 GHS07 GHS09	m	0,0	4,0	2.844,0	3.400,0	2.849,0
	l	10- Behälter	1	H 226 H 304	GHS02 GHS08	m					
	kg	400 ml Spraydose	2	H 222 H 229 H 315 H 319 H 336 H 411	GHS02 GHS07 GHS09	g	43,2	43,2	43,2	57,6	62,8
	l	310 ml Kartusche	1	H 315 H 319 H 334 H 317 H 351 H 335 H 373	GHS07 GHS08	h	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0
	l	lose	2	H 226 H 304 H 315 H 332 H 351 H 373 H 411	GHS02 GHS07 GHS09 GHS08	m	8.911,0	7.677,0		5.832,0	3.376,0
	kg		2	H 340 H 350 H 222	GHS08 GHS02	h	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nm³	Gasleitung	nicht wassergefährdend	H 220 H 280	GHS02 GHS04	g					
	kg	30-kg-Behälter	1	H 314	GHS05	m	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0
	l	Tanken an der Tankstelle	3	H 224 H 315 H 319 H 340 H 336 H 350 H 304 H 361d H 411	GHS02 GHS07 GHS09 GHS08	h					
	kg	5 kg Behälter	2	H 315 H 317 H 319 H 411	GHS07 GHS09	g	5,0	1,0	0,0	0,0	2,0
	kg	1-kg-Behälter	2	H 315 H 317 H 319 H 411	GHS07 GHS09	g					2,0
	kg	25 kg Sack	keine Angabe	H 373	GHS08	m	338.034,0	390.021,0	385.097,0	211.725,0	341.375,0
	kg	1000 l IBC	1	H 290 H 318	GHS05	m	9.100,0	13.000,0	20.800,0	19.500,0	26.000,0
	kg	200 l Fass	2	keine	keine Label	0	800,0	800,0	800,0	1.200,0	1.000,0
	kg	25-kg-Sack	1	H 314 H 335 H 290	GHS05 GHS07	m	15.475,0	16.175,0	16.600,0	16.175,0	13.875,0
	kg	25-kg-Sack	nicht wassergefährdend	keine	keine Label	0	49.385,0	51.682,0	51.110,0	49.515,0	45.140,0
	kg	25-kg-Sack	1	keine	keine Label	0	3.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0
	kg	4,54 kg	1	keine	keine Label	0					103,5
	kg	lose	1	keine	keine Label	0	1.225.564,0	1.277.044,0	1.315.319,0	1.386.308,0	1.225.385,0

Deviation PY Abweichung VJ [%]	Disposed Entsorgt 2020 [kg]	Enthält Lösungsm ittel?	Kommentare oder VOC Content [%] VOC Gehalt [%]?	HC (Hydrocarbons, KW) [%] Hydrogencarbonat Hydrogen	CHC (Chlorinated HC, chlorierte KW) [%] chlorierte Kohlenwasserst offe	HCFC, HFC (partly halogenated, teilhalogenierte KW) [%] teilhalogenisierte Kohlenwasserstoffe
0,00%		Ja	100%	100,0	0,0	0,0
-100,00%		Ja	keine Angabe	0,0	0,0	0,0
-15,28%		Ja	62,70%	67,2	0,0	0,0
#DIV/0!		Ja		65,9	0,0	0,0
-16,21%		Nein	VOC: keine Angabe	0,0	0,0	0,0
#DIV/0!			VOC: keine Angabe	0,0	0,0	0,0
9,03%		Nein	98,1 %	98,1	0,0	0,0
-100,00%		Ja		0,0	0,0	0,0
-42,11%		Ja	keine Angabe	0,0	0,0	0,0
#DIV/0!		Ja		85,0	0,0	0,0
#DIV/0!		Nein		0,0	0,0	0,0
0,00%		Ja	1110,6 g/l	60,0	0,0	0,0
#DIV/0!		Ja		0,0	0,0	0,0
#DIV/0!		Nein		0,0	0,0	0,0
#DIV/0!			VOC: keine Angabe	0,0	0,0	0,0
61,24%		Nein	0 %	0,0	0,0	0,0
33,33%		Nein	keine Angabe	0,0	0,0	0,0
-16,67%		Nein	keine Angabe	0,0	0,0	0,0
-14,22%		Nein	keine Angabe	0,0	0,0	0,0
-8,84%		Nein	keine Angabe	0,0	0,0	0,0
-50,00%		Nein	keine Angabe	0,0	0,0	0,0
#DIV/0!			enthält keine VOC	0,0	0,0	0,0
-11,61%		Nein		0,0	0,0	0,0

Arbeitsstoff-/ Gefahrstoffverzeichnis (Gefahrstoffkataster) gemäß § 7 (8) GefStoffV

Unternehmen:		IFC Composite GmbH				Stand: 14.03.2019		nicht mehr in Gebrauch				Bearbeiter:			
Itd. Nr.	BA Nr.	Arbeitsstoff/ Gefahrstoff (Produktbezeichnung) Hinweis: Stoffordner öffnet sich durch Klick auf den Stoffnamen	Hersteller	Verwendungszweck Arbeitsverfahren/ Arbeitsbereich Produktion: Fertigung Entwicklung Instandhaltung	Ver- brauch/ Jahr in kg	Gefährliche Eigenschaften des Arbeits-/ Gefahrstoffes		Flammpunkt Zündtemperatur Untere/ Obere EG	WGK	Einstufung nach ADR gem. SDB	Einsatzbereich	SDB nach CLP [Ja/Nein]	Datum SDB	BA nach CLP geprüft [Ja/Nein]	Datum BA
						 GHS 01 Explosive Bombe	 GHS 02 Flamme								
1	051	06560_Divinol Aluplex 2	Zeller+Gmelin	Schmierfett	20 kg			> 220°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	09.05.2016	Ja	06.11.2017
2	045	25610 Zubora Systemcleaner	Zeller+Gmelin	Hilfsmittel für Kühlschmierstoffe	25 l	GHS05	Gefahr	nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar	2	Kein Gefahrgut nach ADR	Fertigung	Ja	16.04.2015	Ja	06.11.2017
3	052	48870 Divinol HLP ISO 46	Zeller+Gmelin	Schmieröl	10 l			> 210°C nicht verfügbar 0,4 Vol-% / 6,5 Vol-%	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	02.12.2015	Ja	06.11.2017
4	043	620520 Divinol Thermosure	Zeller+Gmelin	Wärmeübertragungs-flüssigkeit	200 l	GHS07 GHS08	Achtung	> 120°C nicht verfügbar 3,2 Vol-% / 43 Vol-%	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	10.06.2015	Ja	06.11.2017
5	042	67210 Funghizid 6721	Zeller+Gmelin	Konservierungsmittel	1 l	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Gefahr Achtung	> 140°C nicht verfügbar nicht verfügbar	2	UN3082	Instandhaltung	Ja	20.05.2015	Ja	06.11.2017
6	044	73690 Konservierungsmittel 7396	Zeller+Gmelin	Konservierungsmittel	5 l	GHS05 GHS07 GHS09	Gefahr Achtung	nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar	3	UN3265	Fertigung	Ja	28.04.2015	Ja	06.11.2017
7	050	90000 Zubora TKS	Zeller+Gmelin	Wassermischbarer K Kühlschmierstoff	220 Kg	GHS05	Gefahr	> 100°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Fertigung	Ja	08.06.2015	Ja	06.11.2017
8	090	Accelerator 1573 BD	Huntsman	Formulierter Härter für Verbundwerkstoffe	10 kg	GHS07 GHS09	Achtung	> 100°C n.a. n.a.	2	UN3082	F & E	Ja	14.10.2014	Ja	06.11.2017
9	014	Aceton rein	Stockmeier Chemie	Reinigungsmittel	2.480 Kg	GHS02 GHS07	Gefahr Achtung	-18°C n.a. n.a.	1	UN1090	Fertigung	Ja	19.01.2015	Ja	06.11.2017
10	055	Addinol CLP 68	Addinol Lube Oil	Getriebeöl	5 l			225°C >250°C 0,6 - 7,0 Vol.-%	1	Entfällt	Instandhaltung	Ja	07.05.2014	Ja	06.11.2017
11	071	Addinol XG 68	Addinol Lube Oil	Gleitbahnöl	5 l			250°C n.a. n.a.	1	Entfällt	Instandhaltung	Ja	06.07.2016	Ja	06.11.2017
12	020	Antifrogen N	Clariant Produkt	Frostschutzmittel	120 Kg	GHS07 GHS08	Achtung	119°C n.a. 3,0 - n.b. Vol.-%	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	20.06.2015	Ja	06.11.2017
13	065	Anti Seize Kupferpaste (LOS420)	Euro-Lock	Schmierstoff	500 ml	GHS02 GHS07	Gefahr Achtung	n.a. > 200°C n.a.	2	UN1950	Instandhaltung	Ja	05.02.2014	Ja	06.11.2017
14	053	Aviaticon Finkel GK 220	Finke Mineralölwerk	Getriebeöl	5 l			> 200°C > 250°C n.a.	1	Nicht relevant	Instandhaltung	Ja	21.08.2015	Ja	06.11.2017
15	022	Bohr- und Schneidöl (LOS248)	Euro-Lock	Bohr- und Schneidöl	500 ml	GHS 02	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	24.06.2014	Ja	06.11.2017
16	068	Bremsenreiniger (LOS1000)	Euro-Lock	Reinigungsmittel	500 ml	GHS02 GHS07 GHS09	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	2	UN1950	Instandhaltung	Ja	01.03.2016	Ja	06.11.2017
17	054	Brennspritus Standard		Reinigungsmittel	1 l	GHS02 GHS07	Gefahr	11 - 16 °C >360°C 3,5 - 15,0 Vol.-%	1	UN1170	Instandhaltung	Ja	14.01.2016	Ja	06.11.2017
18	018	CL-90/A	Würtz	Reinigung von Werkzeugen	100 Kg	GHS07 GHS08	Achtung	> 100°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Fertigung	Ja	13.08.2015	Ja	06.11.2017
19	079	Copper Paste	CRC	Schmierstoff	500ml	GHS 09	Achtung	> 250°C > 200°C n.a.	1	UN3077	Instandhaltung	Ja	23.06.2016	Ja	06.11.2017
20	040	Cut+Cool Bohr- und Schneidöl	Würth	Bohr- und Schneidöl	500ml	GHS02 GHS07	Gefahr	nicht verfügbar nicht verfügbar 1,0 Vol.-% / 11,0 Vol.-%	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	22.02.2016	Ja	06.11.2017
21	056	CU 800	Würth	Gleit- und Schmiermittel	1 kg	GHS09	Achtung	> 220°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1	UN3077	Instandhaltung	Ja	15.04.2016	Ja	06.11.2017
22	041	Dichtungsentferner	Würth	Reinigungsmittel	500 ml	GHS02 GHS07	Gefahr	nicht verfügbar 260°C 2,2 Vol.-% / 20,5 Vol.-%	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	11.02.2016	Ja	06.11.2017
23	057	Electrolube Label Remover	RS Components	Reinigungsmittel	200 ml	GHS02 GHS07	Achtung	n.a. n.a. n.a.	3	UN1950	Instandhaltung	Ja	24.05.2016	Ja	06.11.2017
24	001	Epikote™ A Resin 05322	Hexion	Epoxidharz als Bestandteil eines drei Komponenten Harzsystems	176.000 Kg	GHS07	Achtung	> 200°C n.a. n.a.	2	Kein Gefahrgut nach ADR	Fertigung	Ja	05.05.2015	Ja	06.11.2017
25	002	Epikure™ B Curing Agent 778	Hexion	Härter als Bestandteil eines drei Komponenten Harzsystems	28000 Kg	GHS07 GHS09	Achtung	200°C n.a. n.a.	2	UN3082	Fertigung	Ja	05.05.2015	Ja	06.11.2017
26	003	Epikure™ C Catalyst 120	Hexion	Beschleuniger als Bestandteil eines drei Komponenten Harzsystems	9.900 Kg	GHS07 GHS09	Achtung	n.a. n.a. n.a.	2	UN3082	Fertigung	Ja	05.05.2015	Ja	06.11.2017
27	058	Feinmechanik- und Pflegeöl (LOS25)	Euro-Lock	Feinmechanik-Pflegeöl	500 ml	GHS02 GHS07	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	02.10.2014	Ja	06.11.2017
28	102	Fibadur Schwarz	Finke	Farbe Schwarz	2 kg			n.a. n.a. n.a.	1	Kein Gefahrgut nach ADR	F & E	Ja	03.03.2016	Ja	06.11.2017
29	070	Gearlubric VG 460	Petrofer	Schmierstoff	5 l			238°C nicht verfügbar 06 Vol.-% / 10,0 Vol.-%	1	n.a.	Instandhaltung	Ja	13.10.2016	Ja	06.11.2017
30	047	Glasfaser - Prepreg	IFC	Halbzeug		GHS07 GHS09	Achtung	264°C 455°C n.a.	2	UN3077	Fertigung	Ja	16.06.2015	Ja	06.11.2017
31	060	Graphit Öl (LOS 119)	Euro-Lock	Graphit-Öl	500 ml	GHS02 GHS07	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	2	UN1950	Instandhaltung	Ja	12.03.2015	Ja	06.11.2017
32	072	Hakupur 50 K	Kluthe	Reinigungskonzentrat	200 l			n.a. n.a. n.a.	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung / Fertigung	Ja	14.08.2015	Ja	06.11.2017
33	031	Hahnfett (LOS905)	Euro-Lock	Hahnfett	500 ml			n.a. n.a. n.a.	2	Kein Gefahrgut nach ADR	F & E	Ja	30.06.2015	Ja	06.11.2017
34	059	Hochleistungs Kettenspray (LOS110)	Euro-Lock	Kettenspray	500 ml	GHS02 GHS07	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	2	UN1950	Instandhaltung	Ja	09.08.2016	Ja	06.11.2017
35	073	HTSF 285	Scottlub	Schmiermittel	2,5 l	GHS02 GHS07 GHS09	Gefahr	nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar	2	UN1950	Instandhaltung	Ja	01.06.2015	Ja	06.11.2017
36	074	Hydraulikdicht 50G	Würth	Klebstoff	100 g			> 100°C nicht verfügbar nicht verfügbar	2	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	25.08.2016	Ja	06.11.2017
37	028	Intensiv Grundreiniger Extra RM 752 ASF	Kärcher	Intensiv-Grundreiniger-Extra	30 l	GHS05	Gefahr	> 100°C n.a. n.a.	1	UN1719	Fertigung	Ja	29.09.2014	Ja	06.11.2017
38	075	Interflon Degreaser EM30+	Interflon	Entfetter	4 l	GHS02 GHS07	Gefahr	32°C 240°C 0,6 -13,1 Vol.-%	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	15.09.2015	Ja	06.11.2017
39	025	Interflon Degreaser EM56+	Interflon	Entfetter	10 l	GHS07 GHS08	Gefahr	64°C > 200°C 0,6 - 7,0 Vol.-%	1	Entfällt	Instandhaltung	Ja	28.05.2015	Ja	06.11.2017
40	026	Interflon Fin Grease	Interflon	Schmiermittel	500ml	GHS 02	Gefahr	< -60°C > 360°C n.a.	2	UN1950	Instandhaltung	Ja	11.02.2015	Ja	06.11.2017
41	027	Interflon Fin Super	Interflon	Schmiermittel	500 ml	GHS 02 GHS 07	Gefahr	< -60°C n.a. 0,6 -10,0 Vol.-%	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	09.01.2015	Ja	06.11.2017
42	076	Interflon Grease MP2/3	Interflon	Schmiermittel	1 kg			> 250°C > 300°C n.a.	1	Entfällt	Instandhaltung	Ja	26.03.2018	Ja	06.11.2017
43	036	Isolubric-VG46	Petrofer	Hydraulikflüssigkeit	180 Kg			> 220°C nicht verfügbar 0,6 Vol.-% / 10,0 Vol.-%	1	n.a.	Instandhaltung	Ja	18.06.2015	Ja	06.11.2017
44	016	Kälte-Spray (WS300-400)	Wekem	Mittel zum Vereisen und Schrumpfen	105,6 l	GHS02	Gefahr	nicht verfügbar 365°C 1,5 Vol.-% / 10,9 Vol.-%	1	UN1950	Fertigung	Ja	16.09.2015	Ja	06.11.2017
45	077	Keramikpaste	CRC	Schmierstoff	300ml	GHS 02 GHS 05 GHS 07 GHS 09	Gefahr	< 0°C > 200°C n.a.	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	02.02.2016	Ja	06.11.2017
46	078	Kleb-Ex	Cramolin	Reiniger	400 ml	GHS02 GHS07 GHS09		< 0°C 300°C 1,2 - 7 Vol.-%	2	UN1950	Instandhaltung	Ja	07.12.2015	Ja	06.11.2017
47	066	Langzeit Hochdruckfett (LOS448)	Euro-Lock	Hochdruckfett	500 ml			> 220°C > 250°C n.a.	?	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	02.06.2016	Ja	06.11.2017
48	061	Lecksucher (LOS 130)	Euro-Lock	Lecksucher	500 ml			n.a. n.a. n.a.	1	UN1950	Instandhaltung	Ja	29.01.2014	Ja	06.11.2017
49	080	Loctite 243	Henkel	Klebstoff	100 ml	GHS07 GHS09	Achtung	> 110°C nicht verfügbar nicht verfügbar	2	UN3082	Instandhaltung	Ja	14.12.2015	Ja	06.11.2017
50	081	Loctite 270	Henkel	Klebstoff	100 ml	GHS07	Achtung	110°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	17.06.2015	Ja	06.11.2017
51	097	Loctite 401	Henkel	Klebstoff	100 ml	GHS07	Achtung	80-93°C nicht verfügbar	2	Kein Gefahrgut nach ADR	F & E	Ja	16.09.2016	Ja	06.11.2017

								nicht verfügbar							
52	082	Loctite 648	Henkel	Klebstoff	100 ml	GHS05 GHS07	Gefahr	> 100°C nicht verfügbar nicht verfügbar	2	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	13.07.2015	Ja	06.11.2017
53	095	Loctite EA 9466 A	Henkel	Epoxidklebstoff	500 ml	GHS07 GHS09	Achtung	nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar	2	UN3082	F & E	Ja	01.06.2015	Ja	07.11.2017
54	096	Loctite EA 9466 B	Henkel	Epoxidhärter	400 ml	GHS05	Gefahr	> 93°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1	UN2735	F & E	Ja	23.05.2015	Ja	07.11.2017
55	067	MOS 2 Hochleistungsfett (LOS450)	Euro-Lock	Hochleistungsfett	500 ml	GHS02 GHS07 GHS09	Gefahr	n.a. 235°C 0,8 - 18,6 Vol. %	?	Kein Gefahrgut nach ADR	Instandhaltung	Ja	30.06.2014	Ja	07.11.2017
56	083	Oest Ixelon LT 190 EP	Georg Oest	Schmierfett	5 kg			> 200°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1	Entfällt	Instandhaltung	Ja	22.05.2015	Ja	07.11.2017
57	039	Otto Kraftstoff_unverbleit		Bewirtschaftung der Außenanlagen		GHS02 GHS07 GHS08 GHS09		<= -40°C nicht verfügbar 0,6 Vol.-% / 8,0 Vol.-%	3		Außenanlagen	Ja	20.07.2015	Ja	07.11.2017
58	012	PAT 2626/E	Würtz	Gleit- und Trennmittel	1000 l	GHS02 GHS07 GHS08	Gefahr	ca. 25°C > 200°C 0,6 Vol.-% / 7,0 Vol.-%	2	UN1866	Fertigung	Ja	03.09.2015	Ja	07.11.2017
59	023	PTFE Spray (LOS 210)	Euro-Lock	PTFE Schmierstoff	500 ml	GHS 02	Gefahr	n.a. 365°C n.a.	1		Instandhaltung	Ja	30.06.2014	Ja	07.11.2017
60	013	PTFE-Spray (WS72-400)	Wekem	nichtfettendes Gleit-, Schmier- und Trennmittel	72 l	GHS02 GHS07 GHS09	Gefahr	nicht verfügbar 260°C 1,5 Vol.-% / 10,9 Vol.-%	2		Fertigung	Ja	18.05.2015	Ja	07.11.2017
61	029	RM 776 NTA-free	Kärcher	Reifen- und Abriebspurentferner	150 l	GHS05	Gefahr	> 100°C n.a. n.a.	2		Fertigung	Ja	02.05.2014	Ja	07.11.2017
62	021	Rostlöser (LOS120)	Euro-Lock	Rostlöser	500 ml	GHS 02 GHS 07	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	2		Instandhaltung	Ja	21.01.2014	Ja	07.11.2017
63	085	Roto-Xtend Duty Fluid	Atlas Copco Airpower	Kompressoröl	10 l			230 °C > 320°C 1,0 -10,0 Vol. %	1		Instandhaltung	Ja	01.06.2016	Ja	07.11.2017
64	086	Shell Omala S4 WE 320	Shell	Getriebschmiermittel	5 l			270 °C > 320°C 1,0 Vol.-% / 10,0 Vol.-%	1		Instandhaltung	Ja	26.11.2015	Nein	07.11.2017
65	062	Schneidoel Spray DVGW (LOS252)	Euro-Lock	Schneidöl-Spray	500 ml			n.a. 410°C 3,2 - 53,0 Vol. %	1		Instandhaltung	Ja	08.07.2016	Ja	07.11.2017
66	069	Spezial Sprühreiniger (LOS2000)	Euro-Lock	Reinigungsmittel	500 ml	GHS02 GHS07 GHS09	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	2		Instandhaltung	Ja	01.03.2016	Ja	07.11.2017
67	015	Silikon Spray (LOS 170)	Euro-Lock	Silicon-Spray Schmierstoff	500 ml	GHS 02	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	2		Instandhaltung	Ja	23.01.2014	Ja	07.11.2017
68	005	Silikonspray	Würth	Gleit- und Schmiermittel	80 l	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Gefahr	- 12°C 200°C 1,0 Vol.-% / 12,0 Vol.-%	1		Fertigung	Ja	12.03.2014	Ja	07.11.2017
69	064	Sprühkleber (LOS350)	Euro-Lock	Klebstoff	500 ml			> 220°C > 250°C n.a.	1		Instandhaltung	Ja	02.06.2016	Ja	07.11.2017
70	087	Sonax Professional	Sonax	Bremsen- und Teilerreiner	500 ml	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Gefahr	< -18°C nicht verfügbar 0,8 Vol.-% / 7,7 Vol.-%	1		Instandhaltung	Ja	15.06.2016	Ja	07.11.2017
71	009	Stokosept Gel	Stoko	Handdesinfektion	5 l	GHS02 GHS07	Gefahr	<=21 Deg C 475°C 3,5 Vol.-% / 15 Vol.-%	1		Fertigung	Ja	17.08.2015	Ja	07.11.2017
72	063	Treibriemen Spray (LOS272)	Euro-Lock	Treibriemen-Spray	500 ml	GHS02 GHS07 GHS09	Gefahr	n.a. > 200°C n.a.	2		Instandhaltung	Ja	02.10.2014	Ja	07.11.2017
73	035	Transtherrm 496	Petrofer	Wärmeübertragungs-flüssigkeit	34 Kg			> 215°C nicht verfügbar 0,6 Vol.-% / 10,0 Vol.-%	1		Instandhaltung	Ja	18.06.2015	Ja	07.11.2017
74	037	Transtherrm 550	Petrofer	Wärmeübertragungs-flüssigkeit	44,5 Kg	GHS08	Gefahr	> 175°C nicht verfügbar 0,6 Vol.-% / 10,0 Vol.-%	1		Instandhaltung	Ja	18.06.2015	Ja	07.11.2017
75	004	WD-40	WD-40 Company	Korrosionsschutz Schmiermittel Rostlöser	10 l	GHS02 GHS07	Gefahr	47°C nicht verfügbar 0,6 Vol.-% / 8,0 Vol.-%	1		Fertigung	Ja	10.07.2015	Ja	07.11.2017
76		XB 3471	Huntsman	Härter	10 kg	GHS05 GHS06 GHS09	Gefahr	> 100°C n.a. n.a.	?		F & E	Ja	29.10.2014	Ja	07.11.2017
77		Addinol System Cleaner 1-33	Addinol Lube Oil	Reinigungsmittel	wird zeitlich begrenzt in der Instandhaltung von Freendflammen eingesetzt	GHS 07	Achtung	180°C n.a. n.a.	2	Entfällt	Instandhaltung	Ja	16.07.2015	Ja	06.11.2017
78		CHS-Epodur 510-0210 Komp. A	Spolek pro chemickou a hutní výrobu	Modifiziertes Niedermolekulares Epoxidharz	Testmenge	GHS7 GHS9	Achtung	255°C Selbstentzündungstemp. > 460°C k.A.	2	UN3082	F & E	Ja	13.02.2014	Ja	16.05.2017
79		CHS-Epodur 510-0210 Komp. B	Spolek pro chemickou a hutní výrobu	Modifiziertes Niedermolekulares Epoxidharz	Testmenge	GHS7 GHS9	Gefahr	> 150°C k.A. k.A.	2	UN2735	F & E	Ja	13.02.2014	Ja	16.05.2017
80		Aradur 1571 BD	Huntsman	Formulierter Härter für Verbundwerkstoffe	10 kg	GHS07 GHS09	Achtung	> 120°C n.a. n.a.	2	UN3082	F & E	Ja	14.10.2014	Ja	06.11.2017
81		Aradur 917 CH	Huntsman	Härter	20 kg	GHS05 GHS08	Gefahr	159°C n.a. n.a.	1	Kein Gefahrgut nach ADR	F & E	Ja	26.05.2016	Ja	06.11.2017
82		Araldite LY 1564 SP	Huntsman	Formuliertes Harz für Verbundwerkstoffe	25 kg	GHS05 GHS07 GHS09	Gefahr	n.a. n.a. n.a.	2	UN3082	F & E	Ja	21.10.2014	Ja	06.11.2017
83		Araldite LY 5150 GB	Huntsman	Formuliertes Harz für Verbundwerkstoffe	50 kg	GHS07 GHS09	Achtung	> 150°C n.a. n.a.	?	UN3082	F & E	Ja	28.10.2014	Ja	06.11.2017
84		Strip Strap Light	HVP	Bodenreiniger	15 l	GHS07	Achtung	> 62°C 215°C 2,0 - 20,0 Vol. %	1		Fertigung	Ja	07.03.2015	Ja	07.11.2017
85		Roundup®UltraMax	Monsanto	Herbizid	5 Kg			nicht verfügbar 448°C nicht verfügbar	?		Fertigung	Ja	29.05.2015	Ja	07.11.2017
86		Ratron Pasten Power-Pads	frunol	Nagergift	0,79 Kg			nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar	1		Fertigung	Ja	24.12.2014	Ja	07.11.2017
87		Ren HY 5161	Huntsman	Härter für Werkzeugsysteme	500 g	GHS05 GHS07	Gefahr	162°C n.a. n.a.	1		F & E	Ja	08.04.2015	Ja	07.11.2017
88		Rencast CW 2215	Huntsman	Harz für Werkzeugsysteme	1 kg	GHS07 GHS09	Achtung	135°C n.a. n.a.	2		F & E	Ja	30.12.2014	Ja	07.11.2017
89		PAT 607/FB	Würtz	Gleit- und Trennmittel	15 Kg			> 100°C nicht verfügbar nicht verfügbar	1		Fertigung	Ja	18.06.2015	Ja	07.11.2017
90		MR 375	Farri	Gleit- und Trennmittel	40 Kg	-	-	> 150°C n.a. n.a.	1	Entfällt	F & E	JA	06.06.2015	Ja	07.11.2017
91		Nanopox F 400	Evonik	Epoxidharzsystem	25 kg	GHS07 GHS09		> 200°C n.a. n.a.	2	UN3082	F & E	Ja	30.07.2013	Ja	07.11.2017
92		Nanopox XP 22 7407	Evonik	Epoxidharzsystem	100 kg	GHS07 GHS09		> 100°C n.a. n.a.	2	UN3082	F & E	Ja	01.07.2016	Ja	07.11.2017
93		Nikutex 5028	Kluthe	VOC-freier Reinigungsverdünner	5 l	GHS 07	Achtung	> 100°C 215°C 0,8 -10,5 Vol. %	1	Kein Gefahrgut nach ADR	F & E	Ja	24.09.2015	Ja	07.11.2017
94		Karabloc	Kwizda	Nagergift	12,3 Kg			nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Fertigung	Nein	18.11.2013	Ja	06.11.2017
95		Infus 1a	CMS	Epoxidharz	10 kg	GHS05 GHS07 GHS09	Gefahr	> 150°C 455°C n.a.	2	UN3082	F & E	Ja	17.07.2014	Ja	06.11.2017
96		Härter 175	Composite Material Supply	Härter	300 kg	GHS05 GHS07 GHS09	Gefahr	110°C ca. 350°C 1,2 -13,0 Vol. %	2	UN2735	F & E	Ja	20.04.2016	Ja	06.11.2017
97		Hakupur 445	Kluthe	Reinigungskonzentrat	5 Kg	GHS07	Achtung	n.a. n.a. n.a.	1	Kein Gefahrgut nach ADR	Fertigung	Ja	22.06.2015	Ja	06.11.2017
98		Glyfos TF Classic	Cheminova	Herbizid	20 l	-	-	> 100°C n.a. n.a.	3	Entfällt	Instandhaltung	Ja	25.02.2016	Ja	06.11.2017
99		DeuroLease IMR	Deurowood Produktions GmbH	Trennmittel	Testmenge	GHS07	Achtung	> 100°C > 200°C Nicht bestimmt	1	Entfällt	F & E	Ja	21.04.2016	Ja	16.05.2017

Arbeitsstoff-/ Gefahrstoffverzeichnis (Gefahrstoffkataster) gemäß § 7 (8) GefStoffV

Unternehmen:	IFA Powertrain GmbH & Co. KG / IFA-Kardan GmbH / IFA-Technologies GmbH
--------------	--

Arbeitsstoff/ Gefahrstoff (Produktbezeichnung) BLAU: Produktion ROT: Labor	Verwendungszweck Arbeitsverfahren/ Arbeitsbereich BLAU: Produktion ROT: Labor	Verbrauch pro Jahr in kg	Gefährliche Eigenschaften des Arbeitsstoffes/ Gefahrstoffes		WGK	Einstufung nach ADR gem.
ACCU-LUBE LB-5000	Schmiermittel	2.500	-	-	Nicht wassergefährdend	Keine Angabe
ACCU-LUBE LB-8000	Schmiermittel	2.500	-	-	1	Keine Transporteinstufung
Acticide MV	Biozid	100	GHS05 GHS09 GHS07	Gefahr	2	UN3265
Acticide MV 14	Biozid	100	GHS05 GHS09 GHS07	Gefahr	2	UN3265
Alexit-Decklack 402-08 71QG Volvo-grau seidenmatt	Lack	480	GHS02 GHS07 GHS09	Achtung	2	UN1263
Alexit-Decklack 402-08 72D5 CNH Gray Seidenmatt	Lack	120	GHS02 GHS09	Achtung	2	UN1263
Alexit-Decklack 402-08 9200 schwarz/ seidenmatt	Lack	12.000	GHS02 GHS07 GHS09	Achtung	2	UN1263
Alexit-Decklack 402-08 RAL7021 schwarzgrau/ seidenmatt	Lack	120	GHS02 GHS09	Achtung	2	UN1263
Alexit-Decklack 402-08 RAL7024 graphitgrau/ seidenmatt	Lack	120	GHS02 GHS09	Achtung	2	UN1263
Alexit-Decklack 402-08 RAL7035 lichtgrau/ seidenmatt	Lack	720	GHS02 GHS09	Achtung	2	UN1263
Alexit Decklack 402-08 RAL 9005 tiefschwarz	Lack	3000	GHS02 GHS07	Achtung	2	UN1263
ALEXIT-Decklack 402-77 74KH AGCO Tec Grey 85 glänzend	Lack	600	GHS02	Achtung	2	UN1263
Alexit-Härter Hardener 405-33	Lack	60	GHS02 GHS05 GHS07	Achtung	2	UN1263
Alexit Monolyer 401-04 72D5 CNH CE Gray glänzend	Lack	240	GHS02 GHS09	Gefahr	2	UN1263
Alexit-Verdünner / Thinner 68	Verdünner	840	GHS02 GHS07	Achtung	1	UN1263
Alpha EP 32	Getriebeöl	160	-	-	1	Nicht unterstellt
Alpha SP 220	Getriebeöl	100	-	-	1	Nicht unterstellt
Antifoam S 101	Additiv	5.090	-	-	1	Nicht unterstellt
Antifoam S 109	Additiv	63	-	-	1	Nicht unterstellt
Aquaplus KSO	Kühlschmierstoff	1.920	GHS07	Achtung	1	n.a.
Aquaplus KSO 2	Additiv	100	-	-	1	n.a.
Aquapro SK 10041 (ehem. Serviceprodukt M100)	Reiniger	100	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
AQUASOL 20/20	Industriereiniger	300	GHS05	Gefahr	1	kein Gefahrgut nach ADR

Aquatensid BW-FF	Kühlschmierstoff	200	-	-	1	n.a.
Aquatensid BW-3-FF	Kühlschmierstoff	12000	-	-	1	n.a.
Aqueous Deruster - SK 1099	Entroster Reinigungsmittel	100	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Aral Turboral 15W-40	Dieselmotorenöl	1.800	-	-	2	Nicht unterstellt
Argon verdichtet	Prüfgas	600	GHS04	Achtung	Nicht wassergefährdend	UN1006
Arizona-Staub	Prüfstaub	120	GHS08	Gefahr	Nicht wassergefährdend	Entfällt
ATM-CoolCut (Nr. 95004147)	Kühlschmierstoff	120	-	-	2	Entfällt
Bakelit schwarz	Einbettmittel	60	-	-	1	Entfällt
Blasomill HD 20 CF	Kühlschmierstoff	2500	GHS08	Gefahr	2	Entfällt
BL1162-K10 hebrocid base 20 BNP	Biozid	180	GHS05 GHS07	Gefahr	2	UN3265
Bodoxin AX	Biozid	580	GHS05 GHS07 GHS09	Gefahr	2	UN1760
Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30	Motorenöl	70 l	-	-	2	Nicht unterstellt
Celerol-Touch up Paint 929-77 RAL 9005 tiefschwarz seidenglänzend	Beschichtungsstoff	576	GHS02 GHS07 GHS08	Gefahr	2	UN1950
Celerol-Reaktionsgrund 918-75 9201	Beschichtungsstoff	3.000 l	GHS02 GHS05 GHS07	Gefahr	2	UN1263
Compound ZF 113	Metalloberflächenbehand- lung	300	GHS07 GHS05	Gefahr	2	Entfällt
Custos 612	Passivierungs-/ Korrosionsschutzmittel	1.900	GHS05 GHS07	Gefahr	1	UN2491
Custos 625	Passivierungs-/ Korrosionsschutzmittel	600	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
CVH Metaclean T 3020	Universalreiniger	400	GHS05	Gefahr	1	Entfällt
Dansoclean HP 103	Reinigungsmittel	600	GHS05 GHS07	Gefahr	1	UN2735
Desinfektionsmittel nach WHO(80%(V/V)Ethanol)	Desinfektionsmittel	150	GHS02 GHS07	Gefahr	1	UN1170
DF 4-1 (Entschäumer)	Hilfsstoff	1000	-	-	1	Entfällt
Dieselmotorenöl	Kraftstoff	200	GHS02 GHS07 GHS08/GHS09	Gefahr	2	UN1202
Duftkartusche Neutr-Lox	Lufterfrischer	144	GHS07	Achtung	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Ecocut 8532	Bearbeitungsöl	410	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Entschäumer E 6	Hilfsstoff	1000	-	-	1	Entfällt
Epo schwarz (Nr. 95011991)	Konzentrationsuntersuch- ung	60	GHS07	Achtung	1	Entfällt
Ethanol 70%ig	Reinigungsmittel	600	GHS02 GHS07	Gefahr	1	UN1170

FAG Arcanol Speed 2,6	Schmierstoff	80	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Feroclean A 122 T	Reinigungsmittel	360	GHS05 GHS07	Gefahr	2	UN1760
Feroclean CS 8	Reinigungsmittel	1.100	GHS07 GHS05	Gefahr	1	UN1760
Feroclean CS 8 Basic	Reinigungsmittel	720	GHS05	Gefahr	1	UN1814
Feroquench HQ-RS	Abschreckmedium	1.200	-	-	1	Nicht anwendbar
Flocculant AR 7134 G	Flockungsmittel	1.000	GHS05 GHS07	Gefahr	1	Entfällt
Gardobond Additive H 7030	Hilfsstoff für Oberflächenbehandlung von Metallen	125	GHS05	Gefahr	1	UN2984
Gardobond Additive H 7204	Hilfsstoff für Oberflächenbehandlung von Metallen	160	GHS07	Achtung	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Gardobond Additive H 7438	Hilfsstoff für die Reinigung von Metallen	3.950	GHS05 GHS07	Gefahr	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Gardobond-Additive H 7561	Biozid	1.000	GHS05	Gefahr	1	UN2984
Gardoclean S 5249	Hilfsstoff für die Reinigung von Metallen	68,1	GHS05 GHS07	Gefahr	1	UN3266
Gardoclean S 5500	Hilfsstoffe für die Reinigung von Metallen	69.850	GHS05	Gefahr	1	Entfällt
GBA H 7359	Reinigungsmittel	300	-	-	2	Entfällt
Getriebeöl SB 220	Getriebeöl	100	-	-	2	Entfällt
Glycerin 50% - < 99%	Trennmittel	60	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Glycerol / Glycerin 85 %	Fügelhilfsstoff	120	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Grossol-W-Einschichtlack	Lack	500	GHS09	-	2	UN3082
Grotan WS	Hydrauliköl	100	GHS07	Achtung	1	Entfällt
Hakupur 196-8	Wasch- und Reinigungsmittel	6.375	GHS05 GHS07	Gefahr	1	UN3267
Hakupur 445	Metalloberflächenbehandlung Reinigen/Entfetten	3.000	GHS 05	Gefahr	2	Kein Gefahrgut nach ADR
Hakupur 50-559	Reinigungsmittel	100	-	-	2	Kein Gefahrgut nach ADR
Hysol DC 30	Kühlschmierstoff	960	GHS07	Achtung	2	Nicht unterstellt
Hysol SL 35 XBB	Kühlschmierstoff	82.970	GHS07	Achtung	1	Nicht unterstellt
Hyspin HLP-D 22	Hydrauliköl	400	-	-	1	Nicht unterstellt
Hyspin HLP-D 32	Hydrauliköl	3.600	-	-	1	Nicht unterstellt
Hyspin HLP-D 46	Hydrauliköl	15.000	-	-	1	Nicht unterstellt
Hyspin Spindle Oil ZZ 5	Hydrauliköl	860	GHS08	Gefahr	1	Nicht unterstellt
			GHS08	Gefahr	1	Nicht unterstellt

Hyspin ZZ 10	Hydrauliköl	600				
Hyspin ZZ 32	Hydrauliköl	1.500	-	-	1	Nicht unterstellt
Hyspin ZZ 46	Hydrauliköl	12.500	-	-	1	Nicht unterstellt
IBS-Spezialreiniger Purgasol	Reiniger	900	GHS08	Gefahr	1	Entfällt
IBS-Spritzreiniger WAS Universal 10.500	Reinigungsmittel	60 l	-	-	1	Entfällt
Isocut M 30	Metallbearbeitungsflüssigkeit	828	-	-	Nicht wassergefährdend	n.a.
Isoflux 125	Metallbearbeitungsflüssigkeit	2.040	GHS08	Gefahr	1	n.a.
Klarblick	Frostschutz für Scheibenwaschanlagen	750 l	GHS02	Achtung	1	UN1170
Klüberlub HE 71-281	Schmiermittel	60	-	-	1	Nicht als Gefahrgut eingestuft
Kohlendioxid	Schutzgas	150	GHS04	Achtung	Nicht wassergefährdend	UN1013
Kohlendioxid, unter Druck verflüssigt	Gas	15 Flaschen (6kg/Fl.)	GHS04	Achtung	Nicht wassergefährdend	UN1013
Kühi- und Korrosionsschutzmittel (Nr. 92001680 / Coolant)	Warmeinbettmittel	300	GHS05 GHS07	Gefahr	1	Entfällt
Kühi- und Korrosionsschutzmittel (Nr. 95012014)	Warmeinbettmittel	100/a	GHS08	Achtung	1	Entfällt
LA 1-1	Hilfsstoff	100	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Loctite 620	Kleber	120	GHS07	Achtung	3	Kein Gefahrgut nach ADR
Loctite BK 5970	Kleber	120	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Loxiran AmeisenKöderdose	Biozid	100 Dosen	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Magnaglide D 68	Schmiermittel	4.700	-	-	1	Nicht unterstellt
Magnaglide D 220	Schmierstoff	8.600	-	-	1	Nicht unterstellt
Magna SW D 220	Schmiermittel	200	-	-	1	Nicht unterstellt
microGLEIT GP 355	Schmiermittel	50	GHS05 GHS07	Gefahr	2	Kein Gefahrgut nach ADR
Microlube GNY 202	Schmiermittel	804	GHS07	Achtung	3	Nicht als Gefahrgut eingestuft
Multicut Konzentrat 81170	Kühlschmierstoff	1.308	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Multidraw CF 4 95151	Kühlschmierstoff	2400	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Multipress SSP 120 (Art. Nr. 21130)	Schmiermittel	420	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Myxal Sept P	Handdesinfektion	100	GHS02 GHS07	Gefahr	1	UN1170
Nalco WT-735	Biozid	100	GHS05 GHS07 GHS09	Gefahr	2	UN3265
			-	-	1	Entfällt

Natriumchlorid reinst Ph. Eur.	Konzentrationsuntersuchung	400				
neodisher LaboClean FLA	Wasch- und Reinigungsmittel	60 l	GHS05 GHS07	Gefahr	1	UN1814
Netzmittel 172	Reinigungsmittel	125	GHS05	Gefahr	2	Kein Gefahrgut nach ADR
Netzmittel 200-4	Additive Ultraschalleinigung	100	GHS07	Achtung	2	Kein Gefahrgut nach ADR
NKG 607	Schmiermittel	9000	GHS08 GHS07	Gefahr	1	n.a.
NORIX-Spülverdünner PUR 904-10	Reinigungsmittel	1000	GHS02 GHS07 GHS08 GHS07	Gefahr	2	UN1263
Optigear BM 100	Getriebeöl	250		Achtung	2	Nicht unterstellt
Optitemp 2 LN 584 LO	Schmiermittel	97.000	-	-	1	Nicht unterstellt
Optitemp HT 1 LF	Schmiermittel	9.900	-	-	2	Nicht unterstellt
Optitemp HT 1 LF NG	Schmiermittel	56.000	-	-	2	Nicht unterstellt
Ottokraftstoff	Kraftstoff	100	GHS02 GHS07 GHS08/ GHS09	Gefahr	3	UN1203
Oxilan 9807	Passivierung	900	GHS07	Achtung	1	UN3264
Oxilan 9810/2	Korrosionsschutzmittel	2.250	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Oxilan Additive 9905/2	Hilfsstoff zur Oberflächenbehandlung von Metallen	8.650	GHS05	Gefahr	1	UN3264
Oxilan Additive 9906	Chemisches Beschichten von Metallen, Vorbehandlung von Metalloberflächen	500	GHS05	Gefahr	1	UN3264
Oxilan Additive 9951	Vorbehandlung von Metalloberflächen	1.475	GHS05	Achtung	1	UN1760
PCI Bauharz Part A	Hallenbodenausbesserung	250	GHS07 GHS09	Achtung	2	UN3082
PCI Bauharz Part B	Hallenbodenausbesserung	50	GHS05 GHS07	Gefahr	2	UN2289
Product LD 0095 DEF	Schmierstoff	2500	-	-	1	Nicht unterstellt
REINEX Glas Reiniger	Reiniger	240	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Reiniger CL 3-1	Reiniger	12000	GHS05	Gefahr	1	UN1719
Reiniger DC 3-1	Reiniger	12000	GHS05	Gefahr	2	UN3264
Renep 220 KN	Schmiermittel	350	-	-	1	Entfällt
Renep CGLP 220	Schmiermittel	350	-	-	1	Entfällt
Renoform HBO 1969	Bearbeitungsöl	400	GHS08	Gefahr	1	Entfällt
Renolin B15 VG46	Hydrauliköl	100	-	-	1	Entfällt
Renolin DTA 32	Schmiermittel	150	-	-	1	Entfällt
Renolin ZAF B 32 HT	Schmiermittel	150	-	-	1	Entfällt
			-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR

Renolit MP 735 AZ	Schmierfett	360				
RENOVO Kristalweiss matt 2810	Farbe	100	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Safestrip Concentrate SK 13275	Reinigungsmittel	360 l	GHS07	Achtung	1	Kein Gefahrgut nach ADR
SAKRET Baukleber BK	Kleber	60	GHS05 GHS07	Gefahr	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Salzsäure Maßlösung 0,1 M	Konzentrationsuntersuchung	100	GHS05	Achtung	1	UN1789
SAMNOS Breeze	Schmiermittel	800	-	-	Nicht wassergefährdend	Entfällt
Sanosil S003	Desinfektionsmittel	600	-	-	Nicht wassergefährdend	Entfällt
Seevenax Härter 315-13	Industrielle Serienlackierung	38.890	GHS02 GHS05 GHS07	Gefahr	2	UN1263
Seevenax Schutzlack 312-45 RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt	Industrielle Serienlackierung	136.800	GHS07 GHS09	Achtung	2	UN3082
Shell Gadus S3 V220C 2 (ehem. Retinax LX2)	Schmierstoff	100	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Shell Omala S2 GX 68	Getriebschmiermittel	160	-	-	1	Nicht als Gefahrgut eingestuft
Shell Rimula R4 X 15W-40	Motorenöl	2000	-	-	2	Kein Gefahrgut nach ADR
Shell Tellus S2 MA 46	Hydrauliköl	1.200	-	-	1	Nicht als Gefahrgut eingestuft
Spaleck Finish Compound K-780-U	Hilfsstoff	600	GHS05 GHS07	Gefahr	1	Entfällt
Spezialverdünnung	Lösemittel	100 l	GHS07	Achtung	1	n.a.
STABURAGS NBU 12/300 KP	Fett	850	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Syntilo 81 BF	Kühlschmierstoff	7.200	GHS09	-	1	UN3082
Techniclean 80 XBC	Systemreiniger	2.500	GHS05	Gefahr	2	Nicht unterstellt
Techniclean HP	Korrosionsschutzmittel	220	GHS07	Achtung	1	Nicht unterstellt
Techniclean MTC 43	Systemreiniger	1.750	GHS05	Gefahr	2	Nicht unterstellt
Tenn 610 10 L	Reinigungsmittel	150	GHS05	Gefahr	1	UN3267
Tenn 610 200 L	Reinigungsmittel	150	GHS05	Gefahr	1	UN3267
Tenn 615 10 L	Reinigungsmittel	150	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Tenn 615 200 L	Reinigungsmittel	150	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Toilettensitzreiniger	Toilettensitzreiniger	960	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
ULTIPro Betonanstrich 4 mm	Trockemmörtel	125	GHS05	Gefahr	1	Nicht zutreffend
Vascoform FB 40	Kühlschmierstoff	2500	-	-	1	Entfällt

Vascomill MMS HD1	Schmiermittel	6.000	-	-	1	Entfällt
Waschverdünnung SK 217 VOC-arm	Verdünner/Reiniger	150	GHS02 GHS07 GHS08	Gefahr	2	UN1993
WD 40 Aerosol	Schmier- und Reinigungsmittel	120	GHS02 GHS07	Gefahr	1	UN1950
WD 40 Non-Aerosol	Schmierstoff	72 (5 l Kanister)	GHS02 GHS07 GHS08	Gefahr	1	UN3295
weco-FAN-Lack wasserverdünnbar	Universaleinschichtlack	253.000	GHS09 GHS07	Achtung	2	UN3082
weco-Gelenkwellen-Ausbesserungslack, schwarz	Lackfarbe	580	GHS02 GHS07	Achtung	2	UN1950
weco Spezialverdünnung (10000000094)	Verdünner/Reiniger	120	GHS02 GHS07	Achtung	1	UN1123
weco Spüllösung (10000000065)	Verdünner/Reiniger	3.200	GHS07	Gefahr	1	n.a.
Werkzeugreiniger 904-04 farblos	Lackierung	22.000	GHS02 GHS05 GHS09	Gefahr	1	UN1263
WT-105	Multifunktionelle Behandlung	max. 100	GHS05 GHS07		3	UN1760

Arbeitsstoff-/ Gefahrstoffverzeichnis (Gefahrstoffkataster) gemäß § 7 (8) GefStoffV

Unternehmen:

Instandhaltung
IFA Powertrain GmbH & Co. KG

Arbeitsstoff/ Gefahrstoff (Produktbezeichnung) Instandhaltung	Verwendungszweck Arbeitsverfahren/ Arbeitsbereich Instandhaltung	Ver- brauch/ Jahr in kg	Gefährliche Eigenschaften des Arbeits-/ Gefahrstoffes		WGK	Einstufung nach ADR gem. SDB
Cetapop Industrie-Entfetter- acetonefrei	Bremsenreiniger	100	GHS02 GHS07 GHS09	Gefahr	2	UN1950
HELAMIN_9500_BF	Wasserenthärter	800	GHS05	Gefahr	1	Entfällt
Hyspin DSP 22	Hydrauliköl	1.200	-	-	1	Nicht unterstellt
Hyspin HLP-D 68	Hydrauliköl	240	-	-	1	Nicht unterstellt
Hyspin ZZ 100	Hydrauliköl	1.280	-	-	1	Nicht unterstellt
Klübersynth GH 6-460	Schmiermittel	120	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
Magna SW D 68	Schmiermittel	240	-	-	1	Nicht unterstellt
Mobil DTE 10 Excel 32	Schmiermittel	360	-	-	1	Kein Gefahrgut nach ADR
STAUFEN Universalverdünnung	Reinigungsmittel	200	GHS02 GHS07 GHS08	Gefahr	2	UN1263
Stickstoff	Gas	150	GHS04	Achtung	nwg	UN1066
Transacryl	Dichtungskitt	60	-	-	1	Nicht unterlegen
Tribol GR 100-00 PD	Schmierung von Maschinenteilen	220	GHS07	Achtung	2	Nicht unterstellt
Tribol GR 4020/220-2 PD	Schmierfett	240	-	-	1	Nicht unterstellt
Tribol GR CLS 000	Schmierfett	720	-	-	1	Nicht unterstellt
Ultra-Solv Antifreeze	Frostschutzmittel	460	GHS07	Achtung	1	n.a.

Gefahrstoff_Bewertung, Stofflistung		Stoff_INFO						Brandschutz			PSA_Mittel				BG_Vorsorge	Sonstiges
NKW_HDL 12.03.2020		Gefahren nach SDB	Wassergefährdung, WGK	Verwendung, Ort	Verbrauch, jährl.	Lagerung	Schutzstufe nach GefStoffV	Handfeuerlöscher, PG 6	Handfeuerlöscher, CO2	Feuerlöschdecke	Haut- und Handschutz Hautschutzplan, Handschuhe	Augenschutz Schutzbrille, Schutzschild	Schutzbekleidung Anzug, Schürze, Schuhe, Helm	Atemschutz, Lüftung Schutzmaske, Ablüftung	Vorsorgeuntersuchun g nach BG_Vorschrift	Bemerkungen
Lfd.Nr.:	Gefahrstoff / Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.	Pro-Frost, Kühlerfrostschutz	Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	600 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
2.	DEA Diesel Spezial, Kraftstoff	F, Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	500 tl	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
3.	Fricofin S, Kühlerfrostschutz	Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	600 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
4.	Euro-Power, Reiniger	C	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	10 kg	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
5.	As-CAR, Waschen + Wachsen	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
6.	Strip-Strap light, Beschichtungsentferner	XN	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
7.	Bitutar, Teerlöser	Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
8.	Kristall 90, Schmutzlöser	F	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
9.	HVP Formel 3 - WASH, Handreiniger	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege,	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	

Grundsätze:	Einsatzstufe 1		Einsatzstufe 2		Einsatzstufe 3		Einsatzstufe 4		Stufe_Ex-Schutz	
	geringe Gefährdung		Grundmaßnahmen zum Schutz		Maßnahmen bei hoher Gefährdung		größte Gefahr, Krebs, Erbgut, Fruchtbarkeit		Brand- und Explosionsgefahren	
	Verhütung von Gefährdungen		Gestaltung Arbeitsplatz, Organisation und Mittel, Wartungsverfahren, Begrenzung der Beschäftigten und Exposition, Reinigung der Arbeitsplätze, Hygienemaßnahmen, Tagesbedarf der Stoffe, sichere Handhabung, Lagerung, Abfälle		geeignete Verfahren, Steuerungseinrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien, kollektive Schutzmaßnahmen, Be- und Entlüftung, organisatorische, individuelle Maßnahmen, PSA, ermitteln – ob die Grenzwerte eingehalten sind		frühzeitige Ermittlung der Exposition, Bereichsabgrenzung, Sicherheitszeichen und Rauchen verboten, Dauer der Exposition verkürzen, PSA und Atemschutzgeräte, Dauer beschränken		technische und organisatorische Maßnahmen, Handhabung und Lagerung, gefährliche Mengen, Konzentrationen vermeiden, Zündquellen meiden, schädliche Auswirkungen verringern	

Gefahrstoff_Bewertung, Stofflistung		Stoff_INFO						Brandschutz			PSA_Mittel				BG_Vorsorge	Sonstiges
NKW_HDL 12.03.2020		Gefahren nach SDB	Wassergefährdung, WGK	Verwendung, Ort	Verbrauch, jährl.	Lagerung	Schutzstufe nach GefStoffV	Handfeuerlöscher, PG 6	Handfeuerlöscher, CO ₂	Feuerlöschdecke	Haut- und Handschutz Hautschutzplan, Handschuhe	Augenschutz Schutzbrille, Schutzschild	Schutzbekleidung Anzug, Schürze, Schuhe, Helm	Atemschutz, Lüftung Schutzmaske, Abluftung	Vorsorgeuntersuchun g nach BG_Vorschrift	Bemerkungen
Lfd.Nr.:	Gefahrstoff / Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	HVP Formel 3 - Hautschutz WF,	-	1	Verwaltung Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
11.	HVP Formel 3 - Hautpflege, Pflege	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
12.	OXO Essigreiniger, Reiniger, Pflege	C, Xi	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
13.	OXO Urinex, Reiniger, Pflege	Xi	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
14.	OXO Spülmittel pH-neutral, Reiniger, Pflege	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
15.	OXO Seifencreme Rosè, Reiniger, Pflege	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
16.	Batteriepolenschutz, Reiniger, Pflege	F+, Xi	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 150 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
17.	Bremsenreiniger, 500 ml, Reiniger, Pflege	F, Xi, N	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 150 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
18.	Rostschutz Grundierung, 400 ml, Reiniger, Pflege	F+	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 400 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	

Grundsätze:	Einsatzstufe 1	Einsatzstufe 2	Einsatzstufe 3	Einsatzstufe 4	Stufe_Ex-Schutz
	geringe Gefährdung	Grundmaßnahmen zum Schutz	Maßnahmen bei hoher Gefährdung	größte Gefahr, Krebs, Erbgut, Fruchtbarkeit	Brand- und Explosionsgefahren
	Gestaltung Arbeitsplatz, Organisation und Mittel, Wartungsverfahren, Begrenzung der Beschäftigten und Exposition, Reinigung der Arbeitsplätze, Hygienemaßnahmen, Tagesbedarf der Stoffe, sichere Handhabung, Lagerung, Abfälle	geeignete Verfahren, Steuerungseinrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien, kollektive Schutzmaßnahmen, Be- und Entlüftung, organisatorische, individuelle Maßnahmen, PSA, ermitteln – ob die Grenzwerte eingehalten sind	geeignete Maßnahmen, Zugänglichkeit der Arbeitsbereiche, T+ und T Stoffe unter Verschluss	frühzeitige Ermittlung der Exposition, Bereichsabgrenzung, Sicherheitszeichen und Rauchen verboten, Dauer der Exposition verkürzen, PSA und Atemschutzgeräte, Dauer beschränken	technische und organisatorische Maßnahmen, Handhabung und Lagerung, gefährliche Mengen, Konzentrationen vermeiden, Zündquellen meiden, schädliche Auswirkungen verringern

Gefahrstoff_Bewertung, Stofflistung		Stoff_INFO						Brandschutz			PSA_Mittel				BG_Vorsorge	Sonstiges
NKW_HDL 12.03.2020		Gefahren nach SDB	Wassergefährdung, WGK	Verwendung, Ort	Verbrauch, jährl.	Lagerung	Schutzstufe nach GefStoffV	Handfeuerlöscher, PG 6	Handfeuerlöscher, CO ₂	Feuerlöschdecke	Haut- und Handschutz Hautschutzplan, Handschuhe	Augenschutz Schutzbrille, Schutzschild	Schutzbekleidung Anzug, Schürze, Schuhe, Helm	Atemschutz, Lüftung Schutzmaske, Abluftung	Vorsorgeuntersuchun g nach BG_Vorschrift	Bemerkungen
Lfd.Nr.:	Gefahrstoff / Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	Bremsflüssigkeit, Hilfsmittel, Pflege	Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	5 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
20.	Multi, 400 ml, Pflege	F+	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 400 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
21.	HHS 2000, 500 ml, Hilfsmittel, Pflege	F+, Xi, N	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 500 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
22.	Silikonspray, 500 ml, Hilfsmittel, Pflege	F+, Xi, N	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 500 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
23.	DOS-Hydraulikdicht, 250g, Hilfsmittel, Pflege	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 250 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
24.	DOS Flächendicht orange, 250g, Hilfsmittel, Pflege	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 250 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
25.	Mehrzweckfett, 400g Hilfsmittel, Pflege	F	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	6x 400 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
26.	Shell Normina Extra 10W-40, lose, Fässer	Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	4x 200 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
27.	Kombiprimer, Hilfsstoff	F, Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	30 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	

Grundsätze:	Einsatzstufe 1	Einsatzstufe 2	Einsatzstufe 3	Einsatzstufe 4	Stufe_Ex-Schutz
	geringe Gefährdung	Grundmaßnahmen zum Schutz	Maßnahmen bei hoher Gefährdung	größte Gefahr, Krebs, Erbgut, Fruchtbarkeit	Brand- und Explosionsgefahren
	Gestaltung Arbeitsplatz, Organisation und Mittel, Wartungsverfahren, Begrenzung der Beschäftigten und Exposition, Reinigung der Arbeitsplätze, Hygienemaßnahmen, Tagesbedarf der Stoffe, sichere Handhabung, Lagerung, Abfälle	geeignete Verfahren, Steuerungseinrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien, kollektive Schutzmaßnahmen, Be- und Entlüftung, organisatorische, individuelle Maßnahmen, PSA, ermitteln – ob die Grenzwerte eingehalten sind	geeignete Maßnahmen, Zugänglichkeit der Arbeitsbereiche, T+ und T Stoffe unter Verschluss	frühzeitige Ermittlung der Exposition, Bereichsabgrenzung, Sicherheitszeichen und Rauchen verboten, Dauer der Exposition verkürzen, PSA und Atemschutzgeräte, Dauer beschränken	technische und organisatorische Maßnahmen, Handhabung und Lagerung, gefährliche Mengen, Konzentrationen vermeiden, Zündquellen meiden, schädliche Auswirkungen verringern

Gefahrstoff_Bewertung, Stofflistung		Stoff_INFO						Brandschutz			PSA_Mittel				BG_Vorsorge	Sonstiges
NKW_HDL 12.03.2020		Gefahren nach SDB	Wassergefährdung, WGK	Verwendung, Ort	Verbrauch, jährl.	Lagerung	Schutzstufe nach GefStoffV	Handfeuerlöscher, PG 6	Handfeuerlöscher, CO ₂	Feuerlöschdecke	Haut- und Handschutz Hautschutzplan, Handschuhe	Augenschutz Schutzbrille, Schutzschild	Schutzbekleidung Anzug, Schürze, Schuhe, Helm	Atemschutz, Lüftung Schutzmaske, Abluftung	Vorsorgeuntersuchun g nach BG_Vorschrift	Bemerkungen
Lfd.Nr.:	Gefahrstoff / Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

28.	Multi-Connector, Hilfsstoff	F+	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	400 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
29.	Hautschutzlotion, Hilfsstoff	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	1 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
30.	Gummi-Kleber, Hilfsstoff	F, Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	180 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
31.	Wartungsspray, Hilfsstoff	F+	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	150 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
32.	Tunap Profi-Reiniger 5110, Reiniger	Xi	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	5 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
33.	Terraperl-S-Nova, Bindemittel	-	-	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	2x 12,5 kg	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
34.	Krypton, schwarz Hilfsstoff, Dichtung	F	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	2x 290 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
35.	High Press, Hilfsstoff, Schmierstoff	F+	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	2x 400 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
36.	Schraubensicherung, Hilfsstoff, mittelfest	X	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	24 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
37.	Screenox,	X	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege,	4x 300 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	

Grundsätze:	Einsatzstufe 1		Einsatzstufe 2		Einsatzstufe 3		Einsatzstufe 4		Stufe_Ex-Schutz	
	geringe Gefährdung		Grundmaßnahmen zum Schutz		Maßnahmen bei hoher Gefährdung		größte Gefahr, Krebs, Erbgut, Fruchtbarkeit		Brand- und Explosionsgefahren	
	Verhütung von Gefährdungen		Gestaltung Arbeitsplatz, Organisation und Mittel, Wartungsverfahren, Begrenzung der Beschäftigten und Exposition, Reinigung der Arbeitsplätze, Hygienemaßnahmen, Tagesbedarf der Stoffe, sichere Handhabung, Lagerung, Abfälle		geeignete Verfahren, Steuerungseinrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien, kollektive Schutzmaßnahmen, Be- und Entlüftung, organisatorische, individuelle Maßnahmen, PSA, ermitteln – ob die Grenzwerte eingehalten sind		frühzeitige Ermittlung der Exposition, Bereichsabgrenzung, Sicherheitszeichen und Rauchen verboten, Dauer der Exposition verkürzen, PSA und Atemschutzgeräte, Dauer beschränken		technische und organisatorische Maßnahmen, Handhabung und Lagerung, gefährliche Mengen, Konzentrationen vermeiden, Zündquellen meiden, schädliche Auswirkungen verringern	

Gefahrstoff_Bewertung, Stofflistung		Stoff_INFO						Brandschutz			PSA_Mittel				BG_Vorsorge	Sonstiges
NKW_HDL 12.03.2020		Gefahren nach SDB	Wassergefährdung, WGK	Verwendung, Ort	Verbrauch, jährl.	Lagerung	Schutzstufe nach GefStoffV	Handfeuerlöscher, PG 6	Handfeuerlöscher, CO ₂	Feuerlöschdecke	Haut- und Handschutz Hautschutzplan, Handschuhe	Augenschutz Schutzbrille, Schutzschild	Schutzbekleidung Anzug, Schürze, Schuhe, Helm	Atemschutz, Lüftung Schutzmaske, Abluftung	Vorsorgeuntersuchun g nach BG_Vorschrift	Bemerkungen
Lfd.Nr.:	Gefahrstoff / Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	Hilfsstoff, Klebstoff			Verwaltung												
38.	Mega-Star, Hilfsstoff, Reiniger	X	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	30 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
39.	Frostschutzmittel 210 I, Hilfsstoff, Korrosionsschutz	Xn	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	2x 210 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
40.	Avialith 2, Mischung Mineralöl, Additiven, DMSO-Extrakt	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	50 kg	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x		-	
41.	NFZ-Motorenöl, Mischung Caciunsulfonat, Alkarylamin, ZnDTP, Hilfsstoffe	Xi	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	210 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x	x	x	x		x		-	
42.	HVP M 50, Gemisch Magnesiumchlorid, Hilfsstoffe	-	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	40 kg	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x			x		x			
43.	HVP Mineral Konzentrat, Gemisch Salzsäure, Polymer, Hilfsstoffe	C	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x	x	x	x	x	x			
44.	HVP Duo Septal, Gemisch Tenside, Didecyl-dimethyl- ammoniumchlorid, Hilfsstoffe	Xi	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	60 l	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x		x	x		x			
45.	Unterbodenschutz schwarz, 1000 ml,	F,Xi,N	1	Fahrzeug- instandhaltung, Wartung, Pflege, Verwaltung	12x 1000 ml	Werkstatt, Arbeitsplatz, Tagesbedarf	1	x	x	x	x	x	x	-	-	

Grundsätze:	Einsatzstufe 1		Einsatzstufe 2		Einsatzstufe 3		Einsatzstufe 4		Stufe_Ex-Schutz	
	geringe Gefährdung		Grundmaßnahmen zum Schutz		Maßnahmen bei hoher Gefährdung		größte Gefahr, Krebs, Erbgut, Fruchtbarkeit		Brand- und Explosionsgefahren	
	Verhütung von Gefährdungen		Gestaltung Arbeitsplatz, Organisation und Mittel, Wartungsverfahren, Begrenzung der Beschäftigten und Exposition, Reinigung der Arbeitsplätze, Hygienemaßnahmen, Tagesbedarf der Stoffe, sichere Handhabung, Lagerung, Abfälle		geeignete Verfahren, Steuerungseinrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien, kollektive Schutzmaßnahmen, Be- und Entlüftung, organisatorische, individuelle Maßnahmen, PSA, ermitteln – ob die Grenzwerte eingehalten sind		frühzeitige Ermittlung der Exposition, Bereichsabgrenzung, Sicherheitszeichen und Rauchen verboten, Dauer der Exposition verkürzen, PSA und Atemschutzgeräte, Dauer beschränken		technische und organisatorische Maßnahmen, Handhabung und Lagerung, gefährliche Mengen, Konzentrationen vermeiden, Zündquellen meiden, schädliche Auswirkungen verringern	

Gefahrstoff_Bewertung, Stofflistung		Stoff_INFO						Brandschutz			PSA_Mittel				BG_Vorsorge	Sonstiges
NKW_HDL 12.03.2020		Gefahren nach SDB	Wassergefährdung, WGK	Verwendung, Ort	Verbrauch, jährl.	Lagerung	Schutzstufe nach GefStoffV	Handfeuerlöscher, PG 6	Handfeuerlöscher, CO ₂	Feuerlöschdecke	Haut- und Handschutz Hautschutzplan, Handschuhe	Augenschutz Schutzbrille, Schutzschild	Schutzbekleidung Anzug, Schürze, Schuhe, Helm	Atemschutz, Lüftung Schutzmaske, Ablüftung	Vorsorgeuntersuchun g nach BG_Vorschrift	Bemerkungen
Lfd.Nr.:	Gefahrstoff / Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gemisch Naphtha, Methanol, Hilfsstoffe															
46.																

Nachschau					
-----------	--	--	--	--	--

Grundsätze:	Einsatzstufe 1	Einsatzstufe 2	Einsatzstufe 3	Einsatzstufe 4	Stufe_Ex-Schutz
	geringe Gefährdung	Grundmaßnahmen zum Schutz	Maßnahmen bei hoher Gefährdung	größte Gefahr, Krebs, Erbgut, Fruchtbarkeit	Brand- und Explosionsgefahren
Verhütung von Gefährdungen	Gestaltung Arbeitsplatz, Organisation und Mittel, Wartungsverfahren, Begrenzung der Beschäftigten und Exposition, Reinigung der Arbeitsplätze, Hygienemaßnahmen, Tagesbedarf der Stoffe, sichere Handhabung, Lagerung, Abfälle	geeignete Verfahren, Steuerungseinrichtungen, Arbeitsmittel, Materialien, kollektive Schutzmaßnahmen, Be- und Entlüftung, organisatorische, individuelle Maßnahmen, PSA, ermitteln – ob die Grenzwerte eingehalten sind	geeignete Maßnahmen, Zugänglichkeit der Arbeitsbereiche, T+ und T Stoffe unter Verschluss	frühzeitige Ermittlung der Exposition, Bereichsabgrenzung, Sicherheitszeichen und Rauchen verboten, Dauer der Exposition verkürzen, PSA und Atemschutzgeräte, Dauer beschränken	technische und organisatorische Maßnahmen, Handhabung und Lagerung, gefährliche Mengen, Konzentrationen vermeiden, Zündquellen meiden, schädliche Auswirkungen verringern

Arbeitsstoff-/ Gefahrsstoffverzeichnis (Gefahrstoffkataster) gemäß GefStoffV

VO (EG) 1272/2005 (CLP/GHS) für Gemische seit 01.06.2015 verbindlich
für Stoffe seit 01.12.2010 verbindlich

Stand: Juni 2020

								
GHS 01 Expl. Bombe	GHS 02 Flamme	GHS 03 Flamme über einem Kreis	GHS 04 Gasflasche	GHS 05 Ätzwirkung	GHS 06 Totenkopf	GHS 07 Ausrufezeichen	GHS 08 Gesundheits- gefahr	GHS 09 Umweltgefahr

Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Hersteller	Abteilung	Arbeitsverfahren	Gebindegröße	Maximale Lagermenge	GHS - Piktogramm	Wasser- gefährdungs- klasse	Sicherheitsdaten- blatt von	BA - Nummer
2	Filtralga ME	Helamin France Sarl	Instandhaltung	Biozidstoffe f. Kühlkreisläufe	20 kg	20 kg	GHS05, GHS07	2	2015	BA GS 001
3	PP-Farbkonzentrat RAL 1004 goldgelb	Bayka Color Farbkonzentrate GmbH	Beschichtung	Extrusion	25 kg	250 kg	-	1	2016	BA GS 013
4	PP-Farbkonzentrat Grün 66085	Bayka Color Farbkonzentrate GmbH	Beschichtung	Extrusion	25 kg	25 kg	-	1	2016	BA GS 013
5	PP-Farbkonzentrat RAL 5010/5002	Bayka Color Farbkonzentrate GmbH	Beschichtung	Extrusion	25 kg	25 kg	-	1	2016	BA GS 013
6	PP-Farbkonzentrat RAL 5015	Bayka Color Farbkonzentrate GmbH	Beschichtung	Extrusion	25 kg	50 kg	-	1	2016	BA GS 013
7	PP-Farbkonzentrat Türkis 6868	Bayka Color Farbkonzentrate GmbH	Beschichtung	Extrusion	25 kg	50 kg	-	1	2016	BA GS 013
10	FK 44114 / Rot	Bruno Peter AG	Beschichtung	Extrusion	20 kg	20 kg	GHS07	nwg	2016	BA GS 003
12	Pergaquick A 150	PERGAN GmbH	Produktion	Pultrusion	25 kg	200 kg	GHS05, GHS07	2	2015	BA GS 004
13	TBPEH	United Initiators GmbH & Co. KG	Produktion	Pultrusion	25 kg	175 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2016	BA GS 005
14	Propylencarbonat S	CG CHEMIKALIEN GmbH & Co. KG	Versuche	Syntheschemikalie	25 kg	25 kg	GHS07	1	2016	BA GS 006
15	Masterbatch PE556 Blau	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	50 kg	-	1	2015	BA GS 013
16	Masterbatch PE75 Dunkelgrau	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	25 kg	-	1	2015	BA GS 013
17	Masterbatch PE33580 Leuchttrot	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	50 kg	-	1	2015	BA GS 013
18	Masterbatch PE66035 Moosgrün	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	50 kg	-	1	2015	BA GS 013
19	Masterbatch PE26 Orange	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	100 kg	-	1	2015	BA GS 013
20	Masterbatch UN0707 Perlsilber	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	25 kg	-	1	2015	BA GS 013
22	Masterbatch PE701 Silbergrau	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	25 kg	-	1	2015	BA GS 013
23	Masterbatch PE615235 Türkisgrün	COLOR-SERVICE GmbH & Co. KG	Beschichtung	Extrusion	25 kg	25 kg	-	1	2015	BA GS 013
24	ATSURF™ 3969-SO-(MV)	Croda GmbH	Produktion	Pultrusion	20 kg	60 kg	-	2	2012	BA GS 013
25	Aceton (auch als Destillat)	CVH Chemie-Vertrieb GmbH & Co. Hannover KG	Produktion	Chemische Reinstoff Grundstoff	220 kg	440 kg	GHS02, GHS07	1	2014	BA GS 008
26	LIPOXOL 400	SASOL Germany GmbH	Produktion	Reinigungsmittel	25 kg	25 kg	-	1	2016	BA GS 013
27	Styrol (Monostyrol)	CVH Chemie Vertrieb GmbH & Co Hannover KG	Produktion	Chemische Reinstoff Grundstoff	1.000 kg	3.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2016	BA GS 009
28	DEFOSORB CA 50	DEFOTEC Entschäumer Vertriebs GmbH	Produktion	Hilfsmittel	25 kg	500 kg	-	1	2016	BA GS 013
29	DELO®-CA 2905	DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA	Instandhaltung	Klebstoff	0,01 kg	0,2 kg	GHS07	1	2015	BA GS 010

Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Hersteller	Abteilung	Arbeitsverfahren	Gebindegröße	Maximale Lagermenge	GHS - Piktogramm	Wasser- gefährdungs- klasse	Sicherheitsdaten- blatt von	BA - Nummer
30	DESMODUR N 3300	Covestro Deutschland AG	Produktion	Härter	220 kg	660 kg	GHS07	1	2016	BA GS 011
31	DION® 9700	POLYNT	Produktion	Laminierharz	25 kg	50 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2014	BA GS 012
33	Signierspray (alle Farben)	Fritz Adam Verpackungsmaterial GmbH & Co. KG	Lager/Versand	Farbspray	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	1	2015	BA GS 014
36	Interflon Degreaser EM30+ (aerosol)	Interflon b.v.	Instandhaltung	Entfetter	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	1	2015	BA GS 015
37	Interflon Fin Grease (aerosol)	Interflon b.v.	Instandhaltung	Schmiermittel / Schmierstoff	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	2	2016	BA GS 016
38	Interflon Paste HT1200	Interflon b.v.	Instandhaltung	Schmiermittel / Schmierstoff	0,5 kg	3 kg	-	1	2015	BA GS 013
39	Interflon Slide Wax Dry (aerosol)	Interflon b.v.	Instandhaltung	Schmiermittel / Schmierstoff	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	2	2016	BA GS 017
40	MOBIL VELOCITE OIL NO. 10	ESSO Deutschland GmbH	Instandhaltung	Hydraulikflüssigkeit	10 kg	10 kg	-	1	2014	BA GS 013
43	PRO-SET ADV-175 RESIN	MuH von der Linden GmbH	Produktion	Klebstoff / Harz	1 kg	5 kg	GHS07, GHS09	keine Angabe	2014	BA GS 018
44	PRO-SET ADV-275 HARDENER	MuH von der Linden GmbH	Produktion	Klebstoff / Härter	1 kg	5 kg	GHS05, GHS07, GHS08	keine Angabe	2015	BA GS 019
45	PRO-SET ADV-273 HARDENER	MuH von der Linden GmbH	Produktion	Klebstoff / Härter	1 kg	5 kg	GHS05, GHS07, GHS08	keine Angabe	2015	BA GS 020
46	PRO-SET® ADV-175-NC	MuH von der Linden GmbH	Produktion	Klebstoff / Harz	1 kg	5 kg	GHS07, GHS09	keine Angabe	2015	BA GS 018
47	5191-4	MARKEM-IMAJE GmbH	Produktion	Additiv	1 kg	25 kg	GHS02, GHS07	keine Angabe	2016	BA GS 022
48	5157E-4	MARKEM-IMAJE GmbH	Produktion	Printing ink / Tinte	1 kg	5 kg	GHS02, GHS07	keine Angabe	2016	BA GS 023
50	Anti-Seize AS Montagepaste	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Korrosionsschutz und Schmiermittel	0,5 kg	3 kg	GHS05, GHS09	1	2016	BA GS 024
51	AT-44 Allround-Spray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	2	2016	BA GS 025
52	Bio-Cut	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Flüssig-Wirkstoffe	0,5 kg	3 kg	-	1	2016	BA GS 013
53	Dicht- und Klebstoffentferner	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Flüssig-Wirkstoffe	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	1	2016	BA GS 026
54	Edelstahl-Spray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	2	2016	BA GS 027
56	Rostlöser- und Kontaktspray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS09	2	2016	BA GS 028
57	Ketten- und Seilspray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	1	2016	BA GS 029
58	Silicon-Spray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2016	BA GS 030
59	Sprühfett weiß	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2016	BA GS 031
60	Sprühreiniger S	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2016	BA GS 032
61	PTFE-Spray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2016	BA GS 033
62	Top-Lub-Spray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07	1	2016	BA GS 034
63	Zink-Spray	WEICON GmbH & Co. KG	Instandhaltung	Technische Aerosole	0,5 kg	3 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2016	BA GS 035

Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Hersteller	Abteilung	Arbeitsverfahren	Gebindegröße	Maximale Lagermenge	GHS - Piktogramm	Wasser- gefährdungs- klasse	Sicherheitsdaten- blatt von	BA - Nummer
64	Shell Omala S2 G 220	Shell Deutschland Oil GmbH	Instandhaltung	Getriebschmiermittel	10 kg	10 kg	-	1	2015	BA GS 013
65	Shell Omala S2 G 460	Shell Deutschland Oil GmbH	Instandhaltung	Extruderöl	10 kg	10 kg	-	1	2016	BA GS 013
66	Shell Tellus S2 M 46	Shell Deutschland Oil GmbH	Instandhaltung	Hydrauliköl	10 kg	10 kg	-	1	2015	BA GS 013
67	ACITOL CL-930	NALCO DEUTSCHLAND GmbH	Instandhaltung	ANTISCALANT	20 kg	20 kg	GHS05	1	2016	BA GS 036
68	PEROXAN ME-50 L	PERGAN GmbH	Produktion	Reaktionsinitiator	5 kg	5 kg	GHS02, GHS05, GHS07	1	2014	BA GS 037
69	PEROXAN PB	PERGAN GmbH	Produktion	Reaktionsinitiator	25 kg	25 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2015	BA GS 038
70	PEROXAN BCC	PERGAN GmbH	Produktion	Reaktionsinitiator	10 kg	10 kg	GHS02, GHS07	1	2015	BA GS 039
71	PEROXAN PO	PERGAN GmbH	Produktion	Reaktionsinitiator	25 kg	175 kg	GHS02, GHS07, GHS09	2	2015	BA GS 040
72	POLYLITE® 650-160	Reichhold AS	Produktion	Polyesterharz	1.000 kg	10.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2014	BA GS 041
73	POLYLITE® 31081-50	Reichhold AS	Produktion	Polyesterharz	1.000 kg	1.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2015	BA GS 042
75	Crystic 199	Scott Bader Co Ltd, Wollaston	Produktion	Harz	1.000 kg	3.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2016	BA GS 043
76	Styrol	Chemie-Vertrieb Madgeburg	Produktion	Polymerisation, Herstellung und Formulierung von Harzen	1.000 kg	3.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2016	BA GS 044
77	S OL	Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH	Instandhaltung	Hydrauliköl	10 kg	10 kg	-	1	2015	BA GS 013
78	W - 10	Stelo-Wartungsprodukte e.K	Instandhaltung	Reinigungsmittel	1 kg	1 kg	GHS05	1	2016	BA GS 045
79	Aceton rein	Stockmeier Chemie GmbH & Co.KG	Produktion	Hilfsmittel	220 kg	440 kg	GHS02, GHS07	1	2016	BA GS 046
80	Styrol / Monostyrol	Stockmeier Chemie GmbH & Co.KG	Produktion	Chemische Reinstoff Grundstoff	1.000 kg	3.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2017	BA GS 047
81	Synthopan UI 3570	Synthopol Chemie Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co.KG	Produktion	Härtbare Reaktionsharzformmassen	1.000 kg	10.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2016	BA GS 048
82	Synthopan UI 4036	Synthopol Chemie Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co.KG	Produktion	Härtbare Reaktionsharzformmassen	1.000 kg	10.000 kg	GHS02, GHS07, GHS08	2	2016	BA GS 049
83	Circo Descal RPA	Westfalia	Instandhaltung	Hilfsmittel	20 kg	20 kg	GHS07	1	2016	BA GS 050

NICHT BELEGT
BA GS 002,
BA GS 013,
BA GS 021