

Änderungsantrag zum Haushalt 2023 der Stadt Haldensleben

Im Punkt I101-013 ist eine Anschaffung eines Notstromaggregates ausgewiesen. Diese Anschaffung ist ebenfalls nicht erforderlich und somit zu streichen.

Begründung: Dieses Aggregat ist für die Feuerwehr in Haldensleben gedacht. Es erschließt sich mir nicht, wenn auf den Feuerwehrautos Notstromaggregate vorhanden sind warum diese Investitionen sich noch erforderlich macht. Eine völlige Überdimensionierung der Leistung von 100KVA mit Anhänger der eine Mindestzulassungsgeschwindigkeit von 100km/h haben muss erschließt sich mir ebenfalls nicht. Diese Anschaffung im Wert von 135000,00€ muss zwingend gestrichen werden, um auch hier der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen.

Burkhard Braune
CDU/FDP Fraktion