


Landkreis Harz • Postfach 15 42 • 38805 Halberstadt

Stadt Osterwieck
Am Markt 11
38835 Osterwieck



Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen:
Meine Nachricht vom:

Amt: Ordnungsamt/Team Brandschutz
und Feuerwehrtechnische
Zentrale
Bearbeiter: Teamleiter Herr Meier
Telefon: (0 39 41) 5970-2950
Fax: -2952
E-Mail: marcus.meier@kreis-hz.de
Ort: 06502 Thale
Straße: Timmenröder Straße 4
Haus / Zimmer Nr.: Feuerwehrtechnische Zentrale
Datum: 3.11.2015

Entwurf der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung 2015; Fachliche Stellungnahme des Landkreises

Sie haben den Entwurf der Risikoanalyse sowie der Brandschutzbedarfsplanung Ihrer Kommune dem Landkreis Harz zur Stellungnahme vorgelegt.

Nach rechtsaufsichtlicher Prüfung ergehen folgende Hinweise:

- Auf Seite 37 wird zur Problematik der unzureichenden Löschwasserversorgung der Bau von 2 Löschwasserzisternen in Sonnenburg und Schauen für notwendig erachtet. Diese Vorhaben sind daher auch verbindlich mit einem Jahr der baulichen Umsetzung zu benennen.
- Die Vorhaltung eines Hubrettungsfahrzeuges wird aufgrund der Anzahl an Gebäuden mit Rettungshöhen über 8,40 m richtigerweise für unabdingbar erklärt. Gleichzeitig wird jedoch die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges auf Seite 44 weder zeitlich noch inhaltlich (Typ und Ausführung) definiert. Auch hier ist in einer Brandschutzbedarfsplanung zwingend die Untersetzung mit einem Beschaffungsjahr erforderlich.
- Gleiches gilt für die Beschaffung der fehlenden bzw. veralteten Ausrüstung für die Technische Hilfeleistung (Seite 38/39).
- Auch die in der Fahrzeugkonzeption erwähnten Umsetzungen von Einsatzfahrzeugen entbehren jeglicher Jahreszahlen; insbesondere bei den Einsatzfahrzeugen älter als 30 Jahren sind hier jedoch verbindlichen Ersatzplanungen der Kommune notwendig.
- Letztlich bedarf auch die Abstellung der unter Punkt 8 aufgeführten, baulichen Mängel an den Feuerwehrhäusern der Ortsfeuerwehren einer entsprechenden nach Haushaltsjahren unteretzten Planung.

Ich bitte Sie, mir nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat eine Kopie der Beschlussfassung sowie der dann beschlossenen Endversion der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung für meine Unterlagen zu übersenden.

Im Auftrag

Türke
Amtsleiter Ordnungsamt

Sitz der Verwaltung:
Friedrich-Ebert-Str. 42
38820 Halberstadt
Telefon: (0 39 41) 59 70 - 0
Telefax: (0 39 41) 59 70 - 43 33
Internet: <http://www.kreis-hz.de>
E-Mail: info@kreis-hz.de

Öffnungszeiten:
Montag: 8:30 – 12:00 Uhr
Dienstag: 8:30 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8:30 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr

Bankverbindung:
Harzsparkasse
IBAN: DE33 8105 2000 0370 0831 05
BIC: NOLADE21HRZ

