

Einverständniserklärung zur Betriebsbeschränkung (Abschaltung im Nachtzeitraum) bzw. Stilllegung/Rückbau der Windenergieanlagen 1, 3, 4, 35 (ENERCON E-66 / 20.70) und 30 (ENERCON E-70 E4)

Hiermit stimme ich der infolge des geplanten Repowerings der 25 Alt-WEA durch die neuen 15 Windenergieanlagen N1 – N15 des Typs ENERCON E-160 EP5 E3 notwendigen und im Gutachten zur Schallimmissionsprognose „2022-08-Schall_N1-N15“ vom 10.09.2022 definierten Abschaltungen im Nachtzeitraum der Bestands-Anlagen 1 (**Az.: 00878-03-02**), 3 (**Az.: 01095-02-02**), 30 (**Az.: 00149-03-04**) und 35 (**Az.: 00344-03-02**) sowie der/dem für den Betrieb der geplanten Anlage N10 erforderlichen/-m Stilllegung/Rückbau der Bestandsanlage 4 (**Az.: 01034-02-02**) zu.

Entsprechend dem Gutachten zur Schallimmissionsprognose ist der Betrieb der Windenergieanlagen wie folgt zu beschränken:

Beschränkte WEA	Lfd. Nr. im Gutachten	Koordinaten UTM32 (ETRS89)		Beschränkung	Datum von:	Datum bis:	Uhrzeit von:	Uhrzeit bis:
		Ost	Nord					
1	WEA 1	625.331	5.761.944	Abschaltung	01.01	31.12	22:00	06:00
3	WEA 3	625.803	5.761.777	Abschaltung	01.01	31.12	22:00	06:00
30	WEA 30	627.526	5.761.334	Abschaltung	01.01	31.12	22:00	06:00
35	WEA 35	625.173	5.761.615	Abschaltung	01.01	31.12	22:00	06:00
4	WEA 4	626.002	5.761.709	Stilllegung	Vor Inbetriebnahme der WEA N1 – N15			

Dardesheim, 16.11.2022

Ort, Datum

Geschäftsführer / Betreiber