

Stadt Weißenfels

18.09.2023

Oberbürgermeister

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 139/2023/1

> Anfrage aus dem Dorfgespräch Schkortleben am 02.09.2023

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Es wird bemängelt, dass die Mauer an der Kita in Schkortleben zu niedrig ist und bei Hochwassersituationen stets überschwemmt wird.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der am Gelände der Kita befindliche Graben ist weder der Schkortelbach, noch ein unterhaltungspflichtiges Gewässer.

Die Mauer am Kita Gelände ist 1,50m hoch und laut der Hochwasserkarte des Landeshochwasserschutz Sachsen-Anhalt ein HQ 100 Hochwasser eine Höhe von 0,5 m bis 1,0 m in dem Bereich hätte. Ein HQ 100 ist ein Hochwasser, welches theoretisch alle 100 Jahre auftritt. Nach diesem Wasserstand werden alle neuen Deiche in Sachsen-Anhalt geplant.

Für die genannte Mauer besteht somit derzeit nach geltenden Regelungen kein Handlungsbedarf.

Martin Papke
Oberbürgermeister