

Stadt Weißenfels

02.04.2024

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 028/2024/1

von Schetter, Walburga

am 22.02.2024 im Ortschaftsrat Storkau

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Storkau – es geht um die Einfriedung des Feuerwehrteiches.
Sind Einbauten von Türen - je 1 Türe vorn und 1 hinten möglich?

Sehr geehrte Damen und Herren Ortschaftsräte,
sehr geehrte Frau Schetter,

zu Ihrer Anfrage möchten wir Ihnen mitteilen, dass dem Einbau von Türen an den Zugängen zum Feuerlöschteich nichts entgegensteht.
Allerdings muss eine ständige Zugangsmöglichkeit für die Ortsfeuerwehren gewährleistet sein, falls die Türen verschlossen werden sollen.

Mit freundlichen Grüßen

Bumann
Fachbereichsleiter III