

Stadt Weißenfels

20.07.2020

Fachbereich IV

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 116/2020/1

der Stadträtin / des Stadtrates Ringmayer, Bernd

am 23.06.2020 im Ortschaftsrat Leißling

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Die Sandsteinabdeckung an der Friedhofsmauer ist teilweise lose, es besteht Unfallgefahr.

Sehr geehrter Herr Ringmayer,

vielen Dank für Ihren Hinweis.

In Ortsbesichtigungen von FB IV und FB III wurde der aktuelle Zustand aufgenommen. Danach weist die Mauer auf nahezu gesamter Länge einen horizontalen Riss unterhalb der obersten Klinkerlage auf. Die oberhalb dieser Klinkerlage befindliche Betonsteinabdeckung ist in der Lage derzeit noch stabil. Die Absturzsicherung/Geländer ist seitlich befestigt und wird von diesem Zustand nicht berührt. Daher werden die zuständigen Fachbereiche die weitere Entwicklung beobachten und bei Bedarf Notwendiges veranlassen.

Für Rückfragen stehe ich und FB III/Frau Rex gern zur Verfügung.

Schmidt
Fachbereichsleiter Städtische Dienste