

Stadt Weißenfels

30.08.2021

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 146/2021/1

des Ortsbürgermeisters Schiller, Hubert

am 07.06.2021 im Ortschaftsrat Markwerben

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Eine Einwohnerin weist darauf hin, dass bei Starkregen von der Straße überschüssiges Wasser in Richtung Gemeindesaal abläuft. Sie befürchtet Wasserschäden am und im Gebäude.

Herr Schiller geht davon aus, dass im Zuge des Umbaus der an dieser Gebäudeseite befindlichen sanitären Anlagen die Kanalreinigung vorgenommen wird.

Herr Risch empfiehlt, den Hinweis der Einwohnerin an Fachbereich III zur Kenntnis zu geben und durch deren Eingreifen weitere Schäden zu verhindern.

Sehr geehrte Damen und Herren Ortschaftsräte,
sehr geehrter Herr Schiller,

zu oben genannten Anfragen teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die Borde am Gemeindesaal zur Wasserführung kann nicht erhöht werden, da dies den barrierefreien Zugang verhindern würde.

Im Ortsteil Markwerben handelt es sich um ein Trennsystem. Regenwasser steht in keinem Zusammenhang mit Schmutzwasser.

Die Überprüfung des Regenwasser-Hofeinlaufes ist im Rahmen der Wartungspflichten regelmäßig durchzuführen.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Hochbau / Abteilung Tiefbau unter der Telefonnummer 03443 – 370 521 und 370 534 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bischoff
Fachbereichsleiter III