

Stadt Weißenfels

15.09.2021

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 192/2021/1

~~der Stadträtin / des Stadtrates~~ Böhmer, Anne-Katrin

am 19.07.2021 im Ortschaftsrat Großkorbetha

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Frau Böhmer teilt mit, dass nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme des Dorfgemeinschaftshauses bisher kein Feuerlöscher im Gebäude angebracht wurde.

Sehr geehrte Damen und Herren Ortschaftsräte,
sehr geehrte Frau Böhmer,

Ihre Anfrage, bezüglich fehlender Feuerlöscher im Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha wurde von uns geprüft.

Wir teilen Ihnen hierzu mit, dass auch vor der Renovierung im Obergeschoss keine Feuerlöscher vorhanden waren.

Wir werden die Anordnung der Feuerlöscher im Dorfgemeinschaftshaus Kleinkorbetha wie folgt veranlassen:

- 1 x EG Treppenhaus
- 1 x OG Versammlungsraum

Wir weisen nochmals darauf hin, dass bei Gefahrenlagen oder dringendem Handlungsbedarf sofort Kontakt per Mail, Telefon oder Fax mit der zuständigen Abteilung aufgenommen werden muss, um schnellstens reagieren zu können. Ihre Anfrage, datiert vom 19.07.2021, wurde uns auf Grund der langen Protokolllaufzeit am **13.09.2021** zugestellt.

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abt. Gebäudebewirtschaftung unter der Telefonnummer 03443 – 370 524 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bischoff
Fachbereichsleiter III