

Stadt Weißenfels

30.11.2021

Fachbereich II

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 283/2021/1

der Stadträtin / des Stadtrates Einwohner
Herr Kohlbach

am 01.11.2021 im Ortschaftsrat Uichteritz

Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Weiterhin weist Herr Kohlbach darauf hin, dass es im Bachlauf an der Feuerwehr eine Vertiefung gibt, die früher als Löschwasserentnahmestelle genutzt wurde. Diese ist zurzeit total verschlammt, da sie in den letzten Jahren nicht mehr gereinigt wurde.

Sehr geehrter Ortschaftsrat,
Sehr geehrter Herr Kohlbach,

nach Rücksprache mit dem Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Uichteritz teilen wir Ihnen nachfolgend das Ergebnis mit:

Der Schlammfang befindet sich hinter dem Gerätehaus und ist keine Löschwasserentnahmestelle. Die Vertiefung war/ist als Schlammfang gedacht. Die Löschwasserentnahmestelle befindet sich neben der Zufahrt zur Feuerwehrgarage und wird mit Brettern/Bohlen im Bach angestaut. Ein Saugschacht vor dem Gerätehaus zur Löschwasserentnahmestelle ist zusätzlich vorhanden.

Zuständig für den Schlammfang ist der Unterhaltungsverband „Mittlere Saale- Weiße Elster“. Der Unterhaltungsverband teilte mit, dass der Schlammfang im Jahr 2021 schon einmal gereinigt wurde. Eine Kontrolle wird veranlasst und bei Notwendigkeit soll eine zweite Reinigung noch im 2021 erfolgen.



Trauer
Fachbereichsleiter
Bürgerdienste