

Stadt Weißenfels

16.02.2022

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 050/2022/1

des Herrn

Ralph Günther

am 26.01.2022 im Ortschaftsrat Langendorf

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Herr Ralph Günther fragt bezüglich der Sperrung der Turnhalle im Schulobjekt und der Dauer der Sperrung nach, da hiervon auch einige Vereine betroffen sind. Der zuständige Fachbereich wird um eine konkrete Aussage gebeten.

Sehr geehrte Damen und Herren Ortschaftsräte,
Sehr geehrter Herr Günther,

zu oben genannter Anfrage teilen wir Ihnen wie folgt mit:

Zur Begutachtung der Holzkonstruktion auf dem Turnhallendach ist bereits ein Holzschutzgutachter beauftragt. Am 23.02.2022 findet gemeinsam mit dem Gutachter und der Dachdeckerfirma ein Vororttermin statt, um die zu öffnenden Bereiche auf dem Dach festzulegen. Die Ausführung der Leistung soll zeitnah (witterungsbedingt) erfolgen.

Nach Vorlage des Holzschutzgutachtens werden weitere Planungsschritte eingeleitet. Es ist davon auszugehen, dass die komplette Dachkonstruktion auf den HP-Schalen des Turnhallendaches entfernt und durch einen neuen Dachaufbau ersetzt werden muss.

Die Nutzung der Turnhalle ist voraussichtlich bis 12/2022 nicht möglich.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Scharf von der Abteilung Hochbau unter der Telefonnummer 03443 – 370 519 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bischoff
Fachbereichsleiter III

