Stadt Weißenfels

21.07.2022

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 179/2022/1

des Herrn Göhring, Daniel

am 29.06.2022 im Ortschaftsrat Langendorf

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Es ist den Einwohnern und dem Ortschaftsrat unverständlich, warum das kosten- und zeitintensive neue Turnhallendach alternativlos gegenüber einer Reparatur sein soll.

Herr Göhring möchte Einsicht in das Gutachten nehmen, auf dessen Grundlage die Schließung erfolgte und das Dach neu gebaut werden soll.

Herr Günther sieht die Verantwortlichen in der Pflicht, die Auswirkungen einer langfristigen Schließung für Vereine und Schulsport zu verringern.

Sehr geehrter Herr Göhring,
sehr geehrte Damen und Herren Ortschaftsräte,

ich möchte auf ihre Anfrage wie folgt antworten:

Im Jahr 2008 hat man bei der Sanierung der Turnhalle mit dem neuen Dachaufbau eine zusätzliche Last auf die Konstruktion aufgebracht.

Eine notwendige Baugenehmigung wurde ebenfalls nicht eingeholt.

Es wurde versäumt, die vorhandenen Dachaufbauten: Dämmung, Spannbahn und Dachpappe zu entfernen. Damit sind alle in der ursprünglichen Statik angesetzten Lastannahmen zu ca. 95% aufgebraucht. Schnee- und Verkehrslasten sind nicht berücksichtigt.

Hinzu kommt die Lasterhöhung durch die Durchfeuchtung der eingebauten OSB-Platten und der tragenden Holzkonstruktion. Ursache hierfür ist die fehlende Durchlüftung der Konstruktion. Damit ist keine Standsicherheit mehr nachweisbar.

Die Halle unter diesen Umständen weiter zu nutzen wäre grob fahrlässig.

Die Mitarbeiter der Abt. Hochbau bemühen sich, unter den gegebenen Umständen, die Planung und Ausführung fachgerecht und schnellstmöglichst abzuschließen.

Die Vergabe der Leistung soll am 07.09.2022 erfolgen.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Hochbau unter der Telefonnummer 03443 – 370 510 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Bumann
Fachbereichsleiter III