

Stadt Weißenfels

22.11.2022

Fachbereich III

Beantwortung der Anfrage

öffentlich

AF 233/2022/1

~~der Stadträtin / des Stadtrates~~

Einwohner
Wolfgang Kurtze

am 10.10.2022 im Ortschaftsrat Uichteritz

✓ Bestätigung Rechts- und Vergabeamt

Am Gartenweg wurde in den vergangenen Monaten ein Einfamilienhaus gebaut. Der Zugang zum Haus wurde offensichtlich am Abfluss des Regenwassers/ Oberflächenwassers von der sehr großen Wiese zum Wiesenweg errichtet. In diesen Abfluss mündet auch die Oberflächenentwässerung vom Jauch und eines Teil des Gartenweges.
Ist der Wasserabfluss weiterhin gewährleistet? Wenn ja, dann wie?

Sehr geehrte Damen und Herren des Ortschaftsrates,
sehr geehrter Herr Kurtze,

zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass im Rahmen der Genehmigung zur Errichtung der Grundstückszufahrt die Verlängerung des Rohres hinter das Gebäude festgelegt wurde, um weiterhin den Wasserabfluss aus den Grundstücken zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen

Bumann
Fachbereichsleiter III