

Anhang zur Niederschrift vom 17.08.2023

TOP 7 – Mitteilungen und Anfragen

Auszug aus der Niederschrift:

Herr Wolter bezieht sich auf das von der Feuerwehr übergebene Mängelschreiben nach Abschluss der Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus. Regenwasser läuft in die Fahrzeughalle hinein. Bisher erfolgte seitens der Verwaltung keine Reaktion auf das Schreiben.

Herr Wolter möchte wissen, was die Verwaltung zum Abstellen der Mängel unternimmt.

Information der Verwaltung:

Nach Beendigung der Baumaßnahme „Sanierung Außenanlage“ wurde festgestellt, dass bei Starkregen Regenwasser in die Fahrzeughalle (unter den Sektionaltoren durch) eindringt.

Durch ein Vermessungsbüro wurden die Höhen nach der Bauphase überprüft, dabei wurde festgestellt, dass das Gefälle laut Planung umgesetzt wurde.

Als Maßnahme wird eine Flüssigkeitssperre am rechten Torpfeiler montiert damit das Oberflächenwasser vom Bauwerk zu der Wasserrinne bzw. den Einläufen umgeleitet wird.